








Legenda miestností		
Označení na výkrese	Účel miestnosti	Plocha [m ²]
10.01	Schodištie 8b	1.37
10.02	Miestnosť 9NP	12.00
10.03	Pokladna	15.15
10.04	Úklid	1.45
10.05	Ochov	25.28
		55.24

znak	název	ks
	Záruka strukturovaných rozvodů / ZXRJ45	2

Tabulka zabez. techniky - EZS

znak	název	ks
	Kamera video kontroly	2
	Tlačítkový hlásič	1
	Hlásič požáru	3
	Sirena vnější s blikáčem	1
	Tablo EZS	1


- | | |
|---|---|
| | předpokládaná hlavní trasa nových rozvodů |
| | předpokládaná trasa zabezpečení |
|  | předpokládaná trasa kamerového systému |

VEŠKERÉ DOPĹŇOVANÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU V PROVEDENÍ TRÍDY REAKCE NA OHŇ B2ca-s1-d1 A ZAROVEN VYHOVUJÚCÍ ČSN IEC 60331.

PRÉSENÉ KÁBELOVÉ PŮSOBY BUDOU URČENÝ V NAJAZNÝM STUPNI DOKUMENTACE TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE KOLIZIÍM SE STÁJÍCÍM VÝBAVENÍM A KONSTRUKCÍ OBJEKTU A ABY BYL CO NEJMENŠE NARUŠEN JEHO HISTORICKÝ CHARAKTER

0,000 = 1NP = 412,66 m n.m. S-JTSK Bvp

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY !!!

	ATELIER U5 s.r.o. K Zveřejnění veřejnosti Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 327 096 e-mail: info@atelier-u5.cz www: http://www.atelier-u5.cz	INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy IČO 00255661	STUPEŇ: PD. DSP
<input type="checkbox"/> 1. PRŮBĚH ZPRÁVA <input type="checkbox"/> 2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> 3. SMLOUČNÁ VÝKRESY <input type="checkbox"/> 4. DOKUMENTACE OBALOVÉHO A TECHNICKÝCH PŘÍSLUŠENSTVÍ <input type="checkbox"/> 5. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO VEŠTERČENSKÉHO OBALOVÉHO <input type="checkbox"/> 6.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 6.1.2. STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 6.1.3. POŽARNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> 6.1.4. TECHNICKÁ PŘÍSTŘEŠKA STAVBY <input type="checkbox"/> 6.1.4.1. ZDROJOVÉ TECHNIKY <input type="checkbox"/> 6.1.4.2. STAVBY <input type="checkbox"/> 6.1.4.3. VÍZÍ A VÝPRAVY <input type="checkbox"/> 6.1.4.4. OHLAŠENÍ PLYNNÝM ZÁŽEHENÍM <input type="checkbox"/> 6.1.4.5. SÚHRNNÁ ELEKTROTECHNICKÁ <input type="checkbox"/> 6.1.4.6. ELEKTROTECHNICKÁ KOMPONENČNÍ <input type="checkbox"/> 6.1.4.7. ELEKTROPRŮBĚHA <input type="checkbox"/> 6.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNICKÝCH ZÁŽEHENÍ <input type="checkbox"/> 6.3. DOKUMENTACE STAVBY	ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO: 16001 KRESLEJÍCÍ: Václav Šima VEDOUČÍ PROJEKTANT: KONTROLA: Ing. Ivan Šilar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar AUTOR: Atelier U5 s.r.o.	OBSAH: <div style="text-align: center;"> Lokální detekce kouře, kamerový systém a polostabilní hasící zařízení </div>	
VÝKRESY:	PŮDORYS 10.NP	DATUM: 12/2017 VĚŠETNÍK: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 12