

Č. j.: ORM/2689/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 08.09.2025

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Malá vodní nádrž Klatovy Luby - Výhořice“

Zadavatel obdržel dne 29.08.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Uvedená žádost byla podána po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel konstatuje, že mu v daném případě nevznikla povinnost na opožděně podanou žádost reagovat. Nad rámec svých zákonných povinností se však rozhodl na žádost odpovědět a poskytuje tímto vysvětlení zadávací dokumentace všem účastníkům zadávacího řízení.

Znění dotazu č. 1 z 29.08.2025:

1) Položka č. 18 - VRN

Poznámka k položce: vycházející z požadavku odboru životního prostředí definované ve stavebním povolení: 31 ks vč. následné péče 5let

a

stanovuje povinnost provedení náhradní výsadby

v níže uvedeném rozsahu:

katastrální území	pozemek p. č., na kterém bude náhradní výsadba realizována	druh dřeviny	počet kusů
Střeziměř	951,947,946	hrušeň	3
Klatovy (Sportovní)	441/1	lípa	3
Klatovy (Sportovní)	3700/9	javor	2
Klatovy (Mercandinovy sady)	546	lípa	10
Klatovy (Mercandinovy sady)	551/1	javor	3
Luby (poldr)	642	olše	10

a **zajištění následné péče** o tyto dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění kotevních prvků, zálivky, odplevelení, provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoliv z vysazených dřevin v její náhradě.

V souladu s § 68 odst. 2 správního řádu **stanovuje lhůtu ke splnění ukládané povinnosti:**
Náhradní výsadba bude provedena nejdéle do 1 roku od pokácení dřevin.

Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené výsadby, obvod kmínku, výška, kultivar. Bez těchto parametrů nelze položku adekvátně nacenit. Dále žádáme o přesnou lokalitu umístění stromů danou projektem. Budou stromy u silnice, ve volném terénu, budou chráněny? Budou mít nějaký systém závlahy? Z jakého důvodu je požadována následná péče po dobu 5 let, nejedná se o stavební dílo.

Odpověď k dotazu:

Na základě dotazu upřesňujeme druhy dřevin uvedených v tabulce.

Jedná se o:

hrušeň obecnou (*Pyrus comunis*), lípu malolistou (srdčitou) (*Tilia cordata*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*) nebo javor babyka (*Acer campestre*), olši lepkavou (*Alnus glutinosa*)

Obvod kmínku, výška stromku: dle parametrů uvedených v příloze "Výsadba stromů - norma" a v souladu s platným Standardem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. SPPK A02 001:2025 "Výsadba stromů".

Přesnou lokalitu umístění stromů na uvedených parcelních číslech určí před realizací zástupci TSMK = organizace zajišťující péči o městskou zeleň (kácení dřevin, nové výsadby, údržby ...), Ing. Hošek - 602 230 000 nebo p. Rajtmajer - 720 845 009.

Systém závlahy není navrhován.

Povinnost následné péče o náhradní výsadbu po dobu 5 let od provedení výsadby: uložena v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

2) Položka č. 22 – VRN

Zkoušky hutnicí – 1 kpl. Kolik bude zadavatel požadovat hutnicích zkoušek. Bude určeno až na základě KZP? Jak máme ocenit tuto položku. Jaký typ zkoušek zadavatel požaduje.

Odpověď k dotazu:

Ve vazbě na počet se předpokládá provádět hutnicí zkoušky vždy každých 0,5 m vrstvy násypu nebo 500 m³ zemního materiálu (vždy se bere v úvahu ta hodnota, která implikuje větší počet zkoušek) a to pro každý sypaný objekt, tj. hlavní hráz (SO 01.1), boční hráz (SO 01.5), figura násypu polní cesty (SO 03). Z hlediska typu zkoušek – vždy se jedná o „trio zkoušek“ skládající se klasifikace zemin násypu + referenční zkouška zhutnitelnosti + míra zhutnění. Toto platí je potřeba zopakovat vždy při změně materiálu. Míra zhutnění podloží je na 92 % PS, pro těleso násypu 95 % PS (tzn. vždy u každého objektu bude hutnicí zkouška podloží + každých 0,5 m výšky hutnicí zkouška násypu). V případě boční hráze (SSO 01.5) a polní cesty (SO 03) bude provedena hutnicí zkouška na úrovni zemní pláně a to ve formě stanovení Edef2 = 30 MPa.

3) Položka č. 12 - SO 01.1 - Hlavní hráz

Vodorovné přemístění dřevní hmoty na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy – 1 kpl.

Jaké množství dřevní hmoty uvažuje zadavatel k likvidaci, a jakým způsobem. Jaký bude pro zadavatele adekvátní doklad o likvidaci dřevní hmoty.

Odpověď k dotazu:

Množství likvidované dřevní hmoty nelze přesně kvantifikovat. Je na zhotoviteli, aby na základě odborného odhadu při obhlídce lokality určil potenciální náklady. Adekvátním dokladem o likvidaci je potvrzení o ekologické likvidaci.

4) Položka č. 23 Výsadba vegetace – SO_04 Protierozní opatření

Poznámka k položce: doprovodná výsadba na pozemcích výstavby MVN Výhořice-Luby. Výkop jamek, výsadba, ukotvení kmene, hotovení obalu, hnojení, zalití a další práce nutné pro výsadbu, následná péče 5 let stromy: dub letní - 13 ks vrba bílá - 9 ks jasan ztepilý - 13 ks keře: svída bílá - 16 ks střemcha obecná - 20 ks bez černý - 11 ks kalina obecná - 7 ks brslen křídlatý - 8 ks ptačí zob obecný - 4 ks.

Žádáme zadavatele o upřesnění výše uvedené výsadby, obvod kmínku, výška. Bez těchto parametrů nelze položku adekvátně nacenit. Z jakého důvodu je požadována následná péče po dobu 5 let, nejedná se o stavební dílo.

Odpověď k dotazu:

Výsadba nové vegetace je řešena projektovou dokumentací a to výkresem č. C.6 – Doprovodná vegetace. V obecné rovině pro výsadby platí totéž, jak je uvedeno v otázce č. 1, tzn. dle platné normy a Standardu AOPK

5) Položka č. 25 – SO_03 úprava stávající polní cesty a položka č. 21 SO.01 Boční hráz s komunikací

Svodidlo dřevoocelové jednostranné se zabíraním sloupků, montáž a dodávka.

Žádáme zadavatele o informaci, zda bude požadovat certifikaci tohoto typu svodidla.

Pokud ano, v jaké třídě zádržnosti má být svodidlo dodáno.

Odpověď k dotazu:

Ano, certifikace svodidla je požadována. Předpokládaná zádržnost je N2. V soupisu prací s VV byly současně upřesněny požadavky u svodidla ze specifikací certifikace zádržnosti.

6) Položka č. 4 – SO01.2 Úpravy v nádrži

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 – v množství 10 651,572 t.

přebytek výkopku: $5608,1 \text{ m}^3 * 1,8 \text{ t/m}^3$

Z jakého důvodu zadavatel uvažuje v tak velkém množství uložení na řízenou skládku. Pokud má zadavatel rozbor zemin k dispozici, žádáme o jeho poskytnutí.

Jakou skládku uvažuje zadavatel použít. Podle uvedené vzdálenosti v rozpočtu ve vodorovném přemístění, vychází vzdáleností skládka Štěpánovice.

Odpověď k dotazu:

Zadavatel poskytuje IG průzkumy – viz příloha.

Objednatel si neklade podmínky pro uložení materiálu vzniklého při stavbě, kromě té, že veškerá s tímto spojená činnost musí respektovat platnou legislativu (zákon o odpadech). Objednatel bude požadovat vážné listky, nebo evidence z konečných zařízení. Čestné prohlášení nelze považovat za dostačující k prokázání zákonné likvidace odpadů.

7) Žádáme zadavatele o doplnění do rozpočtu: zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích – viz stavební povolení, pokud ho tedy nebude zajišťovat zadavatel.

Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - ustanovení § 152, § 153, § 154, § 155, § 156, § 157 a § 160 stavebního zákona, dále na povinnosti vyplývající ze zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích) a ze zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy (likvidace odpadů vzniklých při stavbě).

Odpověď k dotazu:

Zadavatel doplnil do Soupisu prací s VV položku archeologický průzkum – VON - položka č. 1.

Změnou soupisu prací s VV došlo ke změně ceny díla na **17.671.824,92 Kč bez DPH**.

Závěr:

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením / změnou / doplněním ZD zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 15.09.2025, 10:00 h.**

Toto vysvětlení / změna / doplnění ZD včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Soupis prací s VV z 08.09.2025

Výsadba stromů – „norma“

Standard Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. SPPK A02 001:2025 "Výsadba stromů"

IG průzkumy