

Č. j.: ORM/232/26/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 30.01.2026

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení**

**„Ubytovna zimního stadionu v Klatovech – dodávka montáž interiérového vybavení“**

**Znění dotazu č. 1 z 27.01.2026:**

1) Ve výkresu je uveden pracovní stůl s dřezem 250x250 vlevo, trnož s volným prostorem pro vložení lednice vpravo. Zadní lem rozměr 1000x700x900.

Lednice je v původním výkazu pol. č. 60, ostatní není ve VV uvedeno.

2) Prochlazovací deska jedná se o stolní zařízení bez napojení na elektriku, tato deska musí být vložena do výdejního shafingu s roll topem. Ve VV není uvažováno.

Chladicí tác Roll-Top obdélný 530 × 325 × 19 mm

Chladicí vložka pro termoport R-UPCS 400-80

Nebo je možnost vestavění chladicí desky s pověšeným agregátem doplněným o hygienickou dechovou clonu. Zařízení se musí vestavět do výdejního pultu.

Nejmenší rozměr 670x530.

**Odpověď k dotazu č. 1:**

1) Pracovní stůl – ano

Jedná se o pracovní plochu nad lednicí – skladování vajec

2) Prochlazovací deska – jedná se o prochlazovací desku s externím agregátem

**Závěr:**

**Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 09.02.2026, 10:00 h.** Toto vysvětlení / změna / doplnění ZD je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ