
















B		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x
B		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
C		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
D		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
E		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
F		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
J		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
NP		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet
N		Swido svietilov LED mini P20, 10 x 10x vypočet

LEGENDA	
	Spinač jednopólový
	Spinač sférický
	Zásuvka 230V s ochr. kontaktem
	Zásuvka 3f. s ochr. kontaktem 16A
	Plynové dýchací vlnitiny
	Motor, ventilátor
	Kabeľový vývod ukončený v krabici alebo priamo v el. zařízení
	Rozvádzač
	Protisýrový ventilátor
	Zásuvka dĺžková
	Tlačítko Tonal stop

Učastník:	Pop. Punitkan-ELEKTRO				
Adresa:	Pod Východní 277, Klatovy 330 01, e-mail: pop.punitkan@seznam.cz, tel. 000845697, IČ: 495 100 76				
Město:	ZIML STADION KLATOVY, STAV. ÚPRAVY, NP - VYCHOD	Město:	150		
Ukázka:	Nerudova 271, stp.č. 2674, k.ú. Klatovy [665379]	Číslo stavby:	D.1.4.22		
Objekt:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 00255661	Typ st.: 1			
Termín:	DSP	Období:	ELEKTRONSTALACE 1.NP		
Datum:	12/2025				

• všechny zásuvky budou s integrovanými článkami
• při rozmístění přístrojů v prostorch WC a koupelny dodržet zóny
dle ČSN 33 2000-7-701 ed.3
• napájet 3N + PE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S
• ochrana samozhmožným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
• ochrana před bleskem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
• požární ochr.: proudové chrániče dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
• rozpočet: - rozpočet

obvod	_____
č. rozvaděče	_____
typ, druh svítidla	_____

zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
de dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana: samočinným odpojením
Doplňková ochr. : proudové chr.
: pospojováním