PŮDORYS MONTÁŽNÍHO PROSTORU



LEGENDA:

OTOPNÁ NÁBĚHOVÁ VODA
OTOPNÁ VRATNÁ VODA
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

Na takto vyznačených úsecích bude provedena výměna potrubních rozvodů, armatur a provedena nová izolace potrubí

OTOPNÁ NÁBĚHOVÁ VODA
OTOPNÁ VRATNÁ VODA
STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
CIRKULACE

Na takto vyznačených úsecích již byla provedena výměna potrubních rozvodů, armatur a provedena nová izolace potrubí. Tyto úseky zůstanou stávající, beze změn.

ŘEZ A–A´
(1:150)





te = -15 °C

Potrubní rozvod ústředního vytápění volně vedený v montážním prostoru (včetně potrubních armatur) bude izolován potrubními návleky s AL folií. Rozvody teplé vody a cirkulačního potrubí budou izolovány polyethylenovými návleky. Tloušťky izolace musí splňovat parametry dle Vyhl. 193/2007 Sb. Rozvody studené vody budou izolovány izolací ze syntetického kaučuku tl. 9 mm (z důvodu zabránění kondenzace vody na potrubí).

THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/6, Klatovy, IČO: 29109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz	INVESTOR Město Klatovy Náměstí Míru 62/1, 339 01 Klatovy		STUPEŇ PD : Zadávací dokumentace
A PŘÍPRAVNÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C STAVEBNÍ VÝKRESY D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STATICKÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.A) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE D.1.4.B) VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ VZDUCHU D.1.4.C) AUTOM. A REGULACE D.1.4.E) SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE D.2 DOKUMENTACE TECHNOLOGICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E DOKLADOVÁ ČÁST	VYPRACOVAL Jan Štětka VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL Ing. Jaroslav Štětka ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka AUTOR THERMOLUFT KT s.r.o.	OBSAH OPRAVA POTRUBNÍCH ROZVODŮ ZŠ TOLSTÉHO D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB DATUM 04 / 2019 MĚŘÍTKO 1:75	ČÍSLO VÝKRESU B-04 FORMÁT: 8A4
	VÝKRES	VYTÁPĚNÍ, ZTI: PŮDORYS TRAS POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM PROSTORU - PAVILON U3	D.1.4.b)