



- LEGENDA:**
- OTOPNÁ NABĚHOVÁ VODA
  - OTOPNÁ VRÁTNÁ VODA
  - STUDENÁ VODA
  - Na lako vyzraďených úsečkách bude provedena výměna potrubní rozvod, armatur a provedena nová izolace potrubí
  - OTOPNÁ NABĚHOVÁ VODA
  - OTOPNÁ VRÁTNÁ VODA
  - STUDENÁ VODA
  - TEPLÁ VODA
  - CIRKULACE
  - Na lako vyzraďených úsečkách již byla provedena výměna potrubních rozvodů, armatur a provedena nová izolace potrubí. Tyto úseky zůstanou stávající, beze změn.
  - LIBOVOLNÉ POTRUBÍ
  - Odpojené potrubí, demontovat bez náhrady.



ŘEZ A-A'  
(1:150)



Potrubi rozvod účinného vytápění a chlazení v montážním prostoru (všechny potrubních armatur) bude izolován potrubním nálekem AL Jali. Rozvody teple vody a cirkulačního potrubí budou izolovány polyetenovými nálekem. Troubný izolace musí splňovat parametry dle Vyh. 193/2007 Sb. Rozvody studené vody budou izolovány izolací ze syntetického kaučuku tl. 9 mm (z důvodu zabránění kondenzace vody na potrubí).

THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění F: +420 256 672 551, e: info@thermoluft.cz mob: +420 786 072 551, www.thermoluft.cz		INVESTOR Město Klatovy Náměstí Míru 621, 339 01 Klatovy		STUPĚŇ PD : Zadávací dokumentace	
VYPRACOVAN Jiří Šimák		OSAH 01. Úvod		02. Všeobecné údaje	
MONTÁŽNÍ PROSTOR Jiří Šimák		03. Všeobecné údaje		04. Všeobecné údaje	
ZOBRAZENÉ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Šimák		05. Všeobecné údaje		06. Všeobecné údaje	
AUTOR Ing. Jaroslav Šimák		07. Všeobecné údaje		08. Všeobecné údaje	
THERMOLUFT KT s.r.o.		09. Všeobecné údaje		10. Všeobecné údaje	
D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	
VYTÁPĚNÍ, ZTI: PUDORYS TRAS POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM PROSTORU - PAVILON U2		VYTÁPĚNÍ, ZTI: PUDORYS TRAS POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM PROSTORU - PAVILON U2		VYTÁPĚNÍ, ZTI: PUDORYS TRAS POTRUBÍ V MONTÁŽNÍM PROSTORU - PAVILON U2	
FORMÁT: A4		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	
D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	

B-03