

RM - p. ČERNÝK

Městský úřad Klatovy

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
pracoviště Vídeňská 66

Č.j.: OSKCR/933/2019/Šill. ze dne 06.08.2019
Vyřizuje: Ing. Dana Šillarová
Tel.: 376 347 183
E-mail: dsillarova@mukt.cz
Datum: 03.09.2019

Město Klatovy
náměstí Míru 62
339 01 Klatovy

Závazné stanovisko

Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako věcně a místně příslušný orgán k výkonu státní správy v oblasti památkové péče ve věci **opravy vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, nemovité kulturní památky r. č. 41220/4 – 2646, dle předložené projektové dokumentace**, spisové značky 102/2019/Šill., podle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a ust. § 9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, a ve smyslu §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **vydává** na základě žádosti došlé dne 06.08.2019 a podané Městem Klatovy, identifikační číslo 00255661, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, které je oprávněno a je dotčenou osobou podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, ve výše uvedené věci toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Oprava vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, nemovité kulturní památky r. č. 41220/4 – 2646, dle předložené projektové dokumentace „Klatovy, Vstupní schodiště jezuitského kostela“ vypracované firmou ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Pízeň, datum 03/2016, spisové značky 102/2019/Šill., se považuje z hlediska zájmu státní památkové péče podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona za přípustnou.

O d ů v o d n ě n í :

Závazné stanovisko se vydává na základě těchto skutečností:

Řízení v předmětné věci bylo zahájeno dne 06.08.2019 dnem doručení žádosti.

Žádost podaná Městem Klatovy, identifikační číslo 00255661, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, o vydání závazného stanoviska **k opravě vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, nemovité kulturní památky r. č. 41220/4 – 2646, dle předložené projektové dokumentace**, spisové značky 102/2019/Šill., které je k podání žádosti podle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona oprávněno a v předmětné věci splňuje všechny předepsané náležitosti potřebné k vydání tohoto závazného stanoviska.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce na náměstí Míru Klatovech je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči a zároveň se nachází v centru památkově chráněného prostředí Městské památkové zóny Klatovy. Bývalý jezuitský kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce byl postaven v letech 1656-1679 podle projektu Domenica Orsiho za spolupráce Carla Luraga. Je umístěn v jihozápadní části náměstí, východním průčelím do náměstí. Kostel byl často upravován (zvláště po požárech). Kostel poprvé zčásti vyhořel roku 1689 a do roku 1717 byl nově upraven. V roce 1730 byly vestavěny nové portály vycházející z okruhu Dienzenhoferova, následovaly další úpravy vyvolané pozdějšími ohni (např. věžní helmice pocházejí z roku 1817 po požáru roku 1810). Sochy v průčelí z roku 1743 jsou připisovány Jiřímu Hannovi, socha Immaculaty ve vrcholu štítu pochází z roku 1673 od „klatovského sochaře“. Věže byly dostavěny roku 1758. Uvnitř kostela se nachází fresková výzdoba Jana Hiebla z roku 1716. Nedílnou součástí architektonického ztvárnění interiéru kostela je mimo jiné i soubor uměleckořemeslných kamenických prvků.

Z důvodu svažitosti terénu náměstí a využití polosuterénu kostela je vstup kostela přístupný přes monumentální venkovní vyrovnávací **nástupní schodiště** na téměř celou šířku průčelí, které je nedílnou součástí objektu kostela, nemovité kulturní památky. Schodiště je vyrovnávacím schodištěm předsazeným, v lichoběžníkovém půdorysném tvaru. Přístup je možný ze tří stran. Stupně jsou různých délek a počtů neboť schodiště vyrovnává svažitý terén plochy náměstí Míru. Schodiště je kamenné, tvořené z jednotlivých bloků různých velikostí, z větší části s profilací. Horní plocha schodiště (předprostor před kostelem) je tvořena velkoformátovou kamennou žulovou dlažbou. Stupně jsou tvořeny z jednotlivých kamenných bloků. Horní stupně jsou s profilací, dolní nástupní jsou již bez profilace - rovné. Stupně jsou z části přerušeny a rozděleny malou mezipodestou z důvodu svažitosti terénu. Mezipodesta zabíhá do komunikace se zadlážděním malou žulovou kostkou. Stávající stav kamenného schodiště není dobrý, vyžaduje opravu. Některé kamenné bloky jsou pokleslé a deformované pravděpodobně sedáním nesoudržného či poškozeného podkladu; stupně jsou prasklé, místy i mechanicky poškozené, nesoudržné, povrch kamene je silně znečištěný. Spáry jsou místy novodobě zatmeleny s betonovými výplněmi, které jsou v současnosti již vydrolené. V současné době probíhá celková obnova kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce. Dosud prováděné práce byly realizovány v souladu s vydanými závaznými stanoviska a pod dohledem pracovníků státní památkové péče.

Záměrem žadatele je oprava vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech dle předložené projektové dokumentace „Klatovy, Vstupní schodiště jezuitského kostela“ vypracované firmou ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, datum 03/2016. Navrhované opravy spočívají především v zajištění statické stability schodiště, zpevněním podkladu schodiště a jeho vyrovnání. Stávající schodiště z kamenných bloků vykazuje deformace sedáním nesoudržného či poškozeného podkladu. Některé ze stupňů jsou nesoudržné, místy popraskané i mechanicky poškozené. Z tohoto důvodu bude provedeno odborné rozebrání stupňů a předpokládaná kamenná konstrukce bude nově zpevněna nosnou deskou se základy pod nástupními stupni do nezámrazné hloubky. Stupně budou opětovně osazeny po očištění, opravě a případné výměně v restaurátorském režimu a kotveny k podkladu ocelovými nerezovými trny. Stavební úpravy budou prováděny s ohledem na historicky dochované konstrukce a kamenné prvky. Zpracovatel projektu předpokládá, že práce budou provedeny zkušenou firmou pod dozorem restaurátora.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči a současně se nalézá v centru památkově chráněného území Městské památkové zóny Klatovy, v centrální části „A“ určující její charakter. Jedná se o objekt značných historických a architektonických hodnot, který je významnou dominantou a zcela jedinečně dotváří panorama města. Vstupní venkovní schodiště je nedílnou součástí kostela. **Předložená dokumentace k opravě vstupního schodiště kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce je z hlediska požadavků státní památkové péče možná.** Navržené stavební úpravy schodiště přispějí k prodloužení životnosti a zachování architektonické hodnoty a autentičnosti stavby. Jejich realizací nedojde k poškození kulturních, estetických, historických, památkových, ani dokumentačních hodnot schodiště i kostela. **OŠKCR MěÚ Klatovy upozorňuje, že práce musí probíhat pod dohledem pracovníků státní památkové péče, při realizaci budou svolávány pravidelné kontrolní dny. Dále připomíná, že jakékoliv nové skutečnosti zjištěné v průběhu prací musí být neprodleně posouzeny, vyhodnoceny a odsouhlaseny pracovníky státní památkové péče.**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, se po projednání s Odborem školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy vyjádřil v souladu s ust. § 14 odst. 6 památkového zákona odborným stanoviskem k předmětné žádosti dne 19.08.2019 pod číslem jednacím NPÚ – 341/63348/2019, které bylo doručeno dne 29.08.2019. Odbor žádost posoudil na základě znalosti objektu, konzultací a vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni.


Další důkazy jsou nadbytečné, proto v souladu s ust. § 6 odst. 1 správního řádu rozhodl Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Závěrečná kontrola plnění výroku tohoto rozhodnutí bude provedena v rámci dozoru na dodržování památkového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení, v souladu s ust. § 29. odst. 2 písm. g) tohoto zákona.

Poučení:

Toto rozhodnutí není dle ustan. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, samostatným rozhodnutím ve správním řízení a odvolání proti němu není přípustné.

Městský úřad Klatovy
odbor škol., kult. a cest. ruchu
nám. Míru 62
339 01 Klatovy



Ing. Alena Kunešová
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Na vědomí:

- Odbor výstavby a územního plánování
- Národní památkový ústav
- vlastní

