


VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
					Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
POSTUP OPRAVY STÁVAJÍCÍCH KAMENNÝCH PRVKŮ – OPRAVA BUDE PROBÍHAT V RESTAURÁTORSKÉM REŽIMU.

PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE
POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
					Σ	
KA/19	Stávající kamenné stupně v.160-230mm/260-390mm	<p>Stávající předložené vyrovnávací schodiště do náměstí - 12 stupňů různých velikostí a délek, složených z jednotlivých bloků do tvaru lichoběžníku s profilací do oblouku d.50mm</p> <p>– 7stupňů a do tvaru L v místě sníženého terénu s ohledem na svažitosť terénu náměstí – zabíhající jednotlivě do terénu</p> <p>Půdorysně dl.4m/2,8/16,5m/3,7/4,5m – vyšší část</p> <p>Boční nižší – dl. 9,6/6,3/6m</p> <p>Půdorysně zabírá plochu -72m²</p> <p>Jednotlivé bloky jsou pokleslé – pravděpodobně poškozením podkladu, některé stupně prasklé, povrch kamene znečištěný, spáry jsou místy novodobě zatmeleny s betonovými výplněmi, které jsou již vydrolené . Celkové poškození prvků.</p> <p>Nutné provedení rozsáhlé odborné opravy v restaurátorském režimu.</p> <p>Stupně budou očíslovány a odborně rozebrány a paletovány pro znovupoužití. Poškozené stupně budou opraveny a v případě velkého poškození bude odříznuta část nepoškozená ke znovupoužití s doplněním nové částí provedené ze shodného materiálu se shodnými vlastnostmi (barevnost, zrnitost, povrchové opracování, úprava hrany a retuše v místě spáry)</p> <p>– u velkého poškození –</p> <p>2 ks jsou prasklé – budou upraveny kolmým řezem s ručním opracováním spáry dle stávajících vzorů s doplněním kratší části nově</p> <p>15ks v délce 1m budou vyměněny za nové provedené ve shodné profilaci ze stejného typu kamene</p> <p>Kamenné stupně budou mechanicky očištěny, odborně očištěny od cementové malty, betonů a spárovacích hmot s kamenickým doplněním poškozených částí, materiál - žula – sjednocení materiálů– vzor stávající stupně – shodná protiskluzná úprava povrchu</p> <p>Stupně budou kotveny k podkladní desce nerezovými trny d.10mm dl.250mm -ze spodní strany stupně do předvrtaného otvoru d.12mm - hl. 80mm - 3ks/1stupeň</p> <p>Materiál: žula</p> <p>konzervace stávajícího povrchu se zpevněním povrchu impregnací – zachování protiskluzného povrchu, hydrofobizace pro odolnost proti povětrnostním vlivům dvousložkovým organokřemičitým prostředkem,zabraňující usazování špíny a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti</p>	12 stupňů	72M ²	Pro znovuosazení schodů je nutné provedení nových základů – nová ŽB deska s novým základem nástupních stupňů.	
						

VÝPIS KAMENICKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)			POZN.
					Σ	
KA/20	Stávající kamenná dlažba 400-600/600- 800mm	<p>Stávající kamenná dlažba venkovní – velkoformátová skládaná na vazbu, kamenné desky předprostoru – podesty schodiště Nutné provedení rozsáhlé odborné opravy v restaurátorském režimu z důvodu velké opravy stupňů schodiště pro vytvoření nového pevného podkladu - demontáž – předpoklad 100%, vyrovnaní podkladu a zpětná pokládka na původní místo na zpevněný podklad Desky budou očíslovány a odborně rozebrány a paletovány pro znovupoužití Po srovnání a zpevnění podkladu (předpoklad kamenného) do spádu od objektu min 2%, budou opětovně osazeny na původní místo se zaspárováním do stávající výškové úrovně provedení vytmelení vodorovných spár kamenickou vodovzdornou flexibilní směsí s dilatací - á 3m Material: žula konzervace stávajícího povrchu se zpevněním povrchu impregnací – zachování protiskluzného povrchu, hydrofobizace pro odolnost proti povětrnostním vlivům dvousložkovým organokřemičitým prostředkem, zabraňující usazování špíny a přimrzání námrazy se zachováním prodyšnosti</p> 			48,5 M ²	