

Č. j.: ORM/3172/19/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

Všem účastníkům zadávacího řízení, kteří si vyzvedli nebo vyzvednou zadávací dokumentaci

Datum: 04.12.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

„Oprava schodiště před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění dotazu č. 1 z 02.12.2019:

- 1) Ve VV chybí betonový základ pod desku schodiště do nezámrazné hloubky (pod prvním a ukončovacím stupněm – viz technická zpráva, řez).
- 2) Ve VV chybí hloubení rýh pro beton. základ schodiště.
- 3) Ve VV chybí štěrkový podsyp pod beton. základ schodiště.
- 4) Ve VV ve VRN není uveden náklad na archeologický a restaurátorský dohled.

Odpověď k dotazu č. 1:

- 1) Výkaz výměr byl doplněn – Stavební úpravy venkovního schodiště – položky č. 8, 9.
- 2) Výkaz výměr byl doplněn – Stavební úpravy venkovního schodiště – položky č. 4, 5, 6, 7.
- 3) Štěrkový podsyp byl započítán v položce 56473111R1 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16–32 mm, tl. 100 mm, ta je nyní nahrazena položkou č. 8 – 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm – Stavební úpravy venkovního schodiště.
- 4) Výkaz výměr byl doplněn – VRN – položky č. 1, 2.

Dále položky původního výkazu výměr č. 18, 19, 20 (Přesuny sutí) byly zrušeny a v novém výkazu výměr nahrazeny položkami č. 4, 5, 6, 7 – Stavební úpravy venkovního schodiště.

U položek č. 1, 15, 16, 22, 23 – Stavební úpravy venkovního schodiště došlo u výměry k úpravě množství.

Závěr:

Při zpracování nabídky použijte **opravený soupis prací s VV z 04.12.2019** a vycházejte z **opravené Výzvy k podání nabídek z 04.12.2019**. Dokumenty jsou přílohou tohoto dopisu, tj. ze dne 04.12.2019.

S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to **do pondělí 16.12.2019 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová v. r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Výzva k podání nabídek z 04.12.2019

Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídek z 04.12.2019, tj. Soupis prací s výkazem výměr