

Č.j.: ORM/996/21/Hi

*Všem účastníkům zadávacího řízení,  
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou  
zadávací dokumentaci*

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 313

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 29.03.2021

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1** – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

**„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:

**Znění dotazu č. 1 z 24.03.2021:**

Žádáme zadavatele o upřesnění položky soupisu prací č. 35 „561301115 Stabilizace podkladu hydraulickým pojivem tl. do 300 mm o výměře 2574,0 m<sup>2</sup>. Tato vrstva není nikde v projektové dokumentaci zmíněna, ani v příčných řezech se tato vrstva nevyskytuje. Pro odpovědné stanovení nabídkové ceny této položky je potřeba bližší specifikace stabilizace podkladu hydraulickým pojivem. Žádáme tedy zadavatele o poskytnutí bližších informací ke stabilizaci podkladu, tj. minimálně stanovení druhu a dávkování pojiva.

**Odpověď k dotazu č. 1:**

Položka 561301115 „Stabilizace podkladu hydraulickým pojivem tl. do 300 mm“ obsahuje rozrušení pláně dozerem, pokládku pojiva, zafrézování pojiva do podkladu, úpravu pláně do požadované nivelety, zhutnění pláně a to včetně dodávky 2 hm. % hydraulického silničního pojiva tř. E3.

**Závěr:**

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 07.04.2021, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

**Město Klatovy**  
odbor rozvoje města  
nám. Míru 62, 339 20 Klatovy  
3

Bc. Pavla Hilscher  
referentka odboru rozvoje města  
a kontaktní osoba zadavatele pro VZ