



## ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE A.S.

PROVOZ A SERVIS VODOVODŮ, KANALIZACÍ  
A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  
PROJEKTY, DODÁVKY A REALIZACE  
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB  
POHOTOVOST 24 HODIN DENNĚ PRO HLÁŠENÍ  
A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA TEL.:  
376 310 021 A 606 960 272

NAŠE ZN.: To/2016/1650022  
VYŘIZUJE: Ing. Zachardová  
TEL.: 376 356 237  
MOBIL: 739 003 284  
FAX: 376 356 223  
E-MAIL: zachardova@svak.cz  
DATUM: 2016-01-18

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ  
Ing. Karel Kučera s.r.o.  
Masarykova 484  
339 01 KLATOVY

### Vyjádření k existenci podzemních zařízení ve správě ŠVK a.s.

Místo stavby: Točnick - parc.č.220/3, 86/2

Název stavby: Víceúčelové hřiště

V zájmovém území výše uvedené stavby se *nachází*:

- ☐ **Vodovod:** ve vyznačeném území se nenachází žádné podzemní vedení ve správě ŠVaK a.s.Klatovy  
☒ **Kanalizace:** B 300, PVC 250

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V příloze Vám předáváme kopii zájmového území se zakresleným průběhem podzemního vedení evidovaným naší společností. Výše uvedené zařízení je nutné respektovat a chránit jako veřejně prospěšné zařízení včetně ochranného pásma ve smyslu § 23, zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky jsou podmíněny písemným souhlasem Šumavských vodovodů a kanalizací, a.s. Zároveň je nutné dodržovat podmínky stanovené ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Vytýčení trasy vodovodu a kanalizace je oprávněn provést pouze pracovník provozního oddělení Šumavských vodovodů a kanalizací a.s., kontaktní telefon: 376 356 260.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání s následující podmínkou: 14 dnů před zahájením prací je investor povinen ověřit stav v předmětném zájmovém území. Před vypršením platnosti tohoto vyjádření je možno požádat individuálně o případné prodloužení platnosti tohoto vyjádření.

#### Poznámka:

*Toto vyjádření je vydáno pouze pro zpracování projektové dokumentace na výše uvedenou akci a nenahrazuje žádné jiné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení.*

**Projektovou dokumentaci se zákresem našich sítí požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Příloha: Situace 1 x A4  
CO: a.a.

Ing. Zdeňka Zachardová  
vedoucí zákaznického centra

ŠUMAVSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE a.s.  
Čsl. legii 37  
339 01 KLATOVY  
DIČ: CZ25232100 ⑧



Čsl. legii 37  
339 01 KLATOVY  
tel.: 376 356 222  
fax: 376 356 223  
e-mail: svk@svak.cz • www.svak.cz

bankovní spojení  
ČSOB a.s. Klatovy  
č.ú. 167973496/0300  
ČS a.s. Klatovy  
č.ú. 0821187319/0800

IČO  
25232100  
DIČ  
CZ25232100