



Vypracoval Ing. Michala Krouparová	Projektant Ing. Lukáš Habarta	Odp. projektant Mgr. Michal Mareš 	 VAK SERVIS s.r.o. Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz	
Investor: Město Klatovy, nám. Míru 62/I, 33901 Klatovy, IČ: 00255661				
KLATOVY, MAŠKOVA VÝMĚNA VODOVODU A OPRAVA KANALIZACE			Datum	04/2021
			Účel	PDPS
			Čís. kopie	
Průvodní zpráva			Příloha A.	

OBSAH

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
A.1.1. Údaje o stavbě	2
A.1.2. Údaje o žadateli.....	2
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.....	2
A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	3
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Klatovy, Maškova – výměna vodovodu a oprava kanalizace
Místo stavby:	k.ú. Klatovy
Dotčené pozemky:	p.p. 3209/58, 3685/1
Okres:	Klatovy
Kraj:	Plzeňský
Charakter stavby:	výměna vodovodu, oprava kanalizace
Účel:	dokumentace pro provedení stavby

Projektová dokumentace řeší výměnu části stávajícího veřejného vodovodu ve stejné trase a dimenzi v ulici Maškova a částečně v ulici Národních mučedníků. Součástí stavby bude také výměna veřejných částí stávajících ocelových přípojek a přepojení stávajících polyethylenových přípojek v předmětném úseku veřejného vodovodu.

Dále je projektem řešena oprava části stávající jednotné kanalizace v ulici Maškova, mezi křižovatkami s ulicemi Šmeralova a Národních mučedníků.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Město Klatovy
Sídlo:	Nám. Míru 62 339 01 Klatovy
IČO:	00255661
Zastoupena:	Mgr. Rudolfem Salvetrem – starostou
Kontaktní osoba:	Petr Kodeš
Tel.:	376 347 284
E-mail:	pkodes@mukt.cz

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:	VAK SERVIS s.r.o.
Sídlo:	Domažlické předměstí 610 339 01 Klatovy
IČO:	26375869
DIČ:	CZ26375869
Tel.:	376 358 777-9
Fax:	376 358 706
E-mail:	vakservis@ktnet.cz

Odpovědný projektant:	Mgr. Michal Mareš
Č. autorizace:	0201480

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba bude členěna na dva samostatné stavební objekty. Nebude členěna na technická a technologická zařízení.

Členění stavby:

SO 01 Výměna vodovodu

- Výměna vodovodu v ulici Maškova ve stejné trase a dimenzi TLT DN80, dl. 94,5 m
- Výměna vodovodu v ulici Národních mučedníků ve stejné trase a dimenzi TLT DN100, dl. 21,2m
- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d32 v délce 8,9m
- Výměna 1ks vodovodní přípojky PEHD d40 v délce 9,1m
- Přepojení 2ks vodovodních přípojek PEHD d32

SO 02 Oprava kanalizace

- | | |
|---|-------|
| - Bezvýkopové bodové opravy stoky A-10-3 KT300 | 10 ks |
| - Oprava revizní kanalizační šachty Š1843, DN1000, hl. 3,38 m | 1 ks |
| - Provedení dodatečné odbočky PVC160 na KT300 | 1 ks |

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- informace a požadavky investora
- vyjádření správců inženýrských sítí: CETIN a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ ICT Services, a.s.
Telco Pro Services, a.s.
GasNet, s.r.o.
Město Klatovy
ŠVaK Klatovy a.s.
ČD – Telematica a.s.
Správa železnic, s.o.
AIRWEB spol. s r.o.
Nej.cz s.r.o.
INVEST TEL, s.r.o.
- vyjádření dotčených subjektů
- informace z katastru nemovitostí
- plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
- požadavky vlastníka a správce vodovodní sítě
- Technické standardy pro vodovodní a kanalizační zařízení města Klatov a integrovaných obcí, Květen 2007, Město Klatovy