



- Poznámka:
TROUBY Z TVÁRNÉ LITINY FGS (GS) HRDLOVÉ V DÉLCE 6,0m
DLE ČSN EN 545 A ISO 2531, MIN.TLOUŠŤKA STĚNY 6,0mm
VNĚJŠÍ METALIZACE SLITINOU (85%Zn + 15%Al) A UZAVÍRACÍ EPOXIDOVÝ POVLAK
VNITŘNÍ CEMENTOVÁ VYSTÝLKA Z VYSOKOPECNÍHO CEMENTU DLE ČSN EN545 A ISO 4179
SPOJE HRDLO/DŘÍK NA MASIVNÍ PROFILOVANÉ ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ
VŠECHNY SPOJE BUDOU JIŠTĚNY PROTI PODÉLNÉMU POSUNU A TŘENÍ

UVEDENÍ VÝROBCE NEBO OBCHODNÍHO NÁZVU V TÉTO DOKUMENTACI JE POUZE INFORMATIVNÍ
A TO Z DŮVODU URČENÍ STANDARDU PRO DANÝ VÝROBEK!

Vypracoval	Projektant	Odp. projektant	 VAK SERVIS s.r.o. Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy tel.: 376 358 777, fax: 376 358 706 e-mail: vakservis@ktnet.cz	
Ing. Michala Krouparová	Ing. Lukáš Habarta	Mgr. Michal Mareš		
				
Investor: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ:00255661			Formát	297x420
KLATOVY - MAŠKOVA VÝMĚNA VODOVODU A OPRAVA KANALIZACE			Datum	04/2021
			Účel	PDPS
			Čís. kopie	
Kladečské schéma vodovodu				Čís. výkr. D.4.