



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NAZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)
2.01	Chodba	16,2	3000(3300)
2.02	Šatna - ženy	88,3	2600-3000 (3380)
2.03	Osušovna	14,2	2500(3380)
2.04	Spíchy	19,8	2600-2950 (3300)
2.05	WC	7,1	2600(3300)
2.06	Uklídková místnost	2,2	3300
2.07	Para	9,9	2300-2500 (3300)
2.08	Masáže	9,1	3100(3280)
2.09	Schůdky	14,6	3000(3300)

POZN.: VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE ISOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU LI 25mm vč. OPLÁŠTĚNÍ AL FÓLIÍ.
TENTO VÝKRES SLOŽÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, PRO REALIZACI JE NUTNÉ VYPRACOVAT DOKUMENTACI PROVEDENÍ STAVBY.

THERMOLUFT KT s.r.o., VZT, klimatizace a vytápění, Klatovy 867/III			
Zodp. projektant	Projektant	Kreslil	IČO: 29109990
Ing. Štětka	Ing. Štětka	Tuček	Datum: 01/2019
Investor: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy			
Název akce:			Stupeň: DSP
KLATOVY – PLAVECKÝ BAZÉN			Formát: 4 A4
ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR			Měřítko: 1:50
Obsah: VZDUCHOTECHNIKA – I.ETAPA PŮDORYS 2.NP			Část. stav. dok. Číslo výkř. D.1.4.3 B-10