

Č. j.: ORM/2549/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher  
Telefon: 376 347 313  
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,  
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou  
zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 18.08.2023

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3** – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

**„Instalace FVE – Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.“**

#### **Dotaz ze 17.08.2023:**

V položkovém rozpočtu (položka č. 43 „Zajištění licence ERU“) je uvedeno zajištění licence ERU. Jakým způsobem je zajištění licence zamýšleno? Bude se jednat o zcela novou licenci zdroje, nebo se bude jednat o rozšíření nějaké stávající licence?

#### **Odpověď k uvedenému dotazu ze 17.08.2023:**

Zadavatel se rozhodl, že zajištění licence ERU nebude požadovat v rámci realizace zakázky. Na základě tohoto rozhodnutí provádí úpravu přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Položkový rozpočet). Při přípravě nabídkového rozpočtu tedy tato položka nebude oceňována.

**Dále se zadavatel se rozhodl**, na základě podaných dotazů k zadávacím podmínkám v rámci jiné zadavatelem vyhlášené veřejné zakázky na instalaci FVE, **vysvětlit a doplnit Zadávací dokumentaci i k této předmětné VZ:**

- 1) Pokud má účastník zadávacího řízení možnost použít panely obdobného výkonu (Wp), než jak je specifikováno v položce č. 1 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. v Položkovém rozpočtu, a současně dodrží celkový počet panelů v rámci dispozice střechy objektu, je změna celkového výkonu akceptovatelná. A to v rámci splnění požadavků na dotační titul a podmínek provozovatele distribuční soustavy. Nesmí však dojít k překročení zatížení střechy uvedené ve statickém posudku. Dále je bezpodmínečně nutné dodržet pro všechny technologie soubory norem, jaké jsou uvedeny v Projektové dokumentaci i Položkovém rozpočtu. Pro tento případ tedy dochází k aktualizaci Položkového rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace), který bude k dispozici na profilu zadavatele.

**Zadavatel však považuje za důležité upozornit, že předmětem plnění není návrh samotné FVE, ale dodávka již navrženého řešení.** Systém FVE je navržen jako celek, rozmístění a kotvení panelů na střeše je na základě statického posudku s kladným stanoviskem hasičů. Stanovené parametry v Položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) vychází z navrženého řešení v projektové dokumentaci. V případě jiného řešení by se tedy jednalo o variantní nabídku, kterou zadavatel nepřipouští (viz 4. Bod Zadávací dokumentace). V případě použití jiného výkonu panelů, kdy by nebyly dodrženy ostatní parametry, ze kterých bylo při zpracování projektové dokumentace vycházeno, např. jejich rozměr, váha, celkový počet, **by následně znamenalo přepracování všech již vydaných dokumentů (Statické posouzení, Požárně bezpečnostní řešení, PD).**

- 2) Zadavatel nebude poskytovat k nahlédnutí Smlouvy o připojení. Případná úprava parametrů bude možná v rámci úpravy velikosti instalovaného výkonu FV panelů nebo úpravy kapacity akumulátorů dle skutečného provedení.
- 3) U stejnosměrné solární kabeláže je možno použít i větší průřez, než jaký je uveden v položkovém rozpočtu (1x6 mm<sup>2</sup>).
- 4) Dle požárně bezpečnostního řešení není odpojování FV panelů nutné. O odpojování tedy není uvažováno, a tedy ani nebude nijak dále řešeno.

### **Závěr:**

Vysvětlením zadávací dokumentace dochází ke změně zadávacích podmínek (příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Položkový rozpočet), **zadavatel tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 12.09.2023, 10:00 h.** Vysvětlení ZD je zveřejněno na Profilu zadavatele, stejně jako aktuální verze přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, tj. Položkový rozpočet. Při zpracování své nabídky tedy vycházejte z této aktuální verze.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

**Ing. Daniela Pleskotová**  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ