

Č. j.: ORM/3056/23/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 06.10.2023

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice“

Znění dotazu č. 8 z 03.10.2023:

Žádáme Vás o dodatečné informace k výše uvedenému výběrovému řízení, kdy jsme při zpracovávání nabídky narazili na několik nejasností:

- 1) Jak bude řešeno otevírání oken označení O3 s výškou parapetu 2,55 m v garáži? Stačí k otevírání pouze klika na okně?
- 2) Výpis dveří obsahuje pouze vnější dveře a vnitřní dveře v 1.NP. Prosíme o doplnění výpisu dveří 2. NP. včetně doplnění do soupisu prací.
- 3) Kde se v soupisu prací nachází nadsvětlíky nad vnitřními dveřmi a zárubně k těmto dveřím?
- 4) V soupisu prací a ve výpisu oken chybí 2 ks oken označení O21.
- 5) Ve výpisu oken a soupisu prací je okno z denní místnosti do kuchyňky označeno rozměry 1,1/1,6m. V půdoryse je rozměr 1,0/1,5m. Prosíme uvést v soulad i v soupisu prací.
- 6) V oddíle tepelné izolace chybí minerální tepelná izolace tl. 60 mm nad OSB záklopem. Viz Skladba C-04.
- 7) V oddíle tepelné izolace je uveden materiál deska EPS 100, ve výkresové dokumentaci je EPS 150. Prosíme uvést v soulad.
- 8) Dále prosíme uvést v soulad tepelné izolace v konstrukcích podlah. Ve výkresové dokumentaci jsou tloušťky izolací na terénu 125 mm, 120 mm a 115 mm, dále pak 40 mm, 60 mm? V 2.NP. jsou tloušťky izolací 70 mm a 120 mm (skladba A11). V soupisu prací jsou pouze tepelné izolace tl. 60 mm a 90 mm.
- 9) Chybná výměra u průmyslových vrat s dveřmi.
- 10) V soupisu prací kanalizace chybí sifony, rohové ventily, vývody... Žádáme o doplnění.
- 11) U vodovodu a kanalizace nesedí průměry potrubí, v soupisu prací jsou uvedeny jiné průměry než ve výkresech. Prosíme uvést v soulad.

12) U vodovodu a kanalizace jsou naceněny montážní práce, ale chybí k nim materiál. Dále nesedí metry potrubí.

13) Prosíme o bližší specifikaci fasádní desky Cembrit (pol. č. 211). Dále jak bude řešena podkladní konstrukce pod deskami Cembrit?

14) Pol. č. 222 – Ve výkresu střechy je uvedena krytina Ruukki Classic Design C hladký tmavě šedý RR23 – Tento výrobek je lakovaný ocelový pozinkový plech tl. 0,5 mm, v technické zprávě je uvedena tl. 0,6 mm, tu tento výrobce nedodává. Prosíme uvést v soulad. Dále technická zpráva zmiňuje antikondenzační a protihlukovou vrstvu, ve výkazu ale tyto položky chybí.

15) V místnost č. 2.03 je dle PBŘ protipožární sádkartonová stěna, tato položka se nenachází v soupise prací. Prosíme o doplnění.

Odpověď k dotazu č. 8:

1) Ano. Pouze klika.

2) Doplněno do výkazu výměr (dále jen VV) pol. č. 111-126, 269-285.

3) Nadsvětlíky jsou součástí dveří jako komplet a to včetně zárubní, tyto se dodávají jako jeden celek.

4) Doplněno do VV pol. č. 263-265.

5) Rozměr 1,1/1,6 je rám okna přisazený na stěnu. Rozměr 1/1,5 je čistý otvor po otevření (rám je montován na stěnu-výsuv není pouzdro).

6) Doplněno do VV pol. č. 151-152.

7) Opraveno a doplněno do VV pol. č. 144-150.

8) Viz odpověď č. 7 a přílohy Skladby podlah.

9) Opraveno ve VV pol. č. 302.

10) Do VV doplněny položky vývody (nástěnky) pol. č. 182-183. Ostatní položky jsou obsaženy v kompletaci položek zařizovacích předmětů.

11) Opraveno ve VV pol. č. 177-181.

12) Opraveno ve VV pol. č. 68-83.

13) Podkladní konstrukce bude řešena dle technického listu výrobce, který je v PD uveden pouze informativně pro určení technického standardu materiálu.

14) Typ krytiny uveden pouze informativně pro určení technického standardu materiálu a barevnosti. Opraveno ve VV pol. č. 239.

15) Doplněno do VV pol. č. 230.

Vzhledem ke změně výkazu výměr došlo ke změně předpokládané ceny na částku 14.683.475,58 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z opravené Výzvy k podání nabídek z 06.10.2023 a opraveného Soupisu prací s VV z 06.10.2023. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to **do čtvrtka 26.10.2023 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Výzva k podání nabídek z 06.10.2023
Soupis prací s VV z 06.10.2023
Dveře – kompletní specifikace 1. N. P
Dveře – kompletní specifikace 2. N. P
Dveře (podrobně) 1. N. P.
Dveře (podrobně) 2. N. P.
Skladby podlah 1. N. P.
Skladby podlah 2. N. P.