

Č. j.: ORM/3202/23/Vaj

Všem účastníkům soutěže

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 18.10.2023

Vysvětlení soutěžních podmínek č. 13 – architektonická soutěž o návrh

„JOSEFINUM“ – adaptace jezuitského semináře

Zadavatel doplňuje informaci k dotazu č. 28 uveřejněného ve Vysvětlení soutěžních podmínek č. 12 z 13.10.2023.

Znění dotazu č. 28:

Prosíme o doplnění k zadání. Je pro provoz galerie nutný nákladní výtah? Pokud ano, jaké jsou jeho minimální parametry.

Odpověď k dotazu č. 28:

Nákladní výtah bude nutný pro stěhování plastik a soch. Minimální vnitřní rozměry kabiny jsou: šířka 2100 mm, hloubka 1720 mm, výška 2100 mm.

Pokud by bylo možné, výtah by více vyhovoval, kdyby byl vyšší.

Doplnění k odpovědi k dotazu č. 28:

Jedná se o informaci, která je doporučující, rozměry jsou orientační. Otázku výtahu bude případně možné dořešit v navazujících stupních projektové dokumentace.

Závěr:

Vysvětlením soutěžních podmínek nedochází ke změně lhůty pro podání soutěžního návrhu tj. **do 20.11.2023, 12:00 h.** Toto vysvětlení soutěžních podmínek je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.klatovy.cz/mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky a na webových stránkách města <https://www.klatovy.cz/mukt/josefinum.asp>

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města