

TABULKA MÍSTNOSTÍ


Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
2.01	Chodba	16,2	3000(3300)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
2.02	Šatna - ženy	88,3	2600-3000 (3380)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
2.03	Osušovna	14,2	2500(3380)	Podhled - cementovláknitá deska do mokrých provozů + malířský nátěr
2.04	Sprchy	19,8	2600-2950 (3300)	Podhled - cementovláknitá deska do mokrých provozů + malířský nátěr
2.05	WC	7,1	2600(3300)	Podhled - cementovláknitá deska do mokrých provozů + malířský nátěr
2.06	Úklidová místnost	2,2	3300	omítka + malířský nátěr
2.07	Pára	9,9	2300-2500 (3300)	Podhled - cementovláknitá deska do mokrých provozů + malířský nátěr
2.08	Masáže	9,1	3100(3280)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
2.09	Schodiště	14,6	3000(3300)	omítka + malířský nátěr

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ. PŘESNOU VÝŠKU PODHLEDU V MÍSTNOSTI NASTAVIT OD NEJNÍŽŠÍHO MÍSTA (NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESNÍCH ČÁSTÍ).

PODHLÉDY VE VŠECH MÍSTNOSTECH OPATŘIT PAROZÁBRANOU, PO OBVODU A VEŠKERÉ PROSTUPY TĚSNIT PAROZÁBRANOU, NA SPOJÍCH TĚSNÍCÍ PÁSKY (POŽADAVEK NA VZDUCHO-NEPROPUSTNÝ PODHLED).

PRO VŠECHNA VESTAVĚNÁ SVÍTIDLA JE NUTNÉ VYTVOŘIT Z SDK KASTLÍK + NAPOJIT PAROZÁBRANU. PODHLÉDY DILATOVAT DLE PŘEDPISU VÝROBCE. KONSTRUKCE A VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK NA UMÍSTĚNĚ V TEPLÉM A VLHKÉM PROSTŘEDÍ BAZÉNU.

I. ETAPA

Investor Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		Autorizace Ing. arch. Josef Černý	
Akce KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR	 <div>Máchova 714 339 01 Klatovy 3 T (+420) 376 310 430 cerny@projkececerny.cz www.projkececerny.cz</div>	Zakázka 45/18	Paré č.
		Stupeň -	
Výkres 2.NP - PŮDORYS PODHLEDU		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.1.9