

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ. PŘESNOU VÝŠKU PODHLEDU V MÍSTNOSTI NASTAVIT OD NEJNÍŽŠÍHO MÍSTA (NUTNÁ KOORDINACE VŠECH PROFESNÍCH ČÁSTÍ).


PODHLÉDY VE VŠECH MÍSTNOSTECH OPATŘIT PAROZÁBRANOU, PO OBVODU A VEŠKERÉ PROSTUPY TĚSNIT PAROZÁBRANOU, NA SPOJÍCH TĚSNÍCÍ PÁSKY (POŽADAVEK NA VZDUCHO-NEPROPUSTNÝ PODHLED).

PRO VŠECHNA VESTAVĚNÁ SVÍTIDLA JE NUTNÉ VYTVOŘIT Z SDK KASTLÍK + NAPOJIT PAROZÁBRANOU. PODHLÉDY DILATOVAT DLE PŘEDPISU VÝROBCE, KONSTRUKCE A VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVEK NA UMÍSTĚNĚ V TEPLÉM A VLHKÉM PROSTŘEDÍ BAZÉNU.

LAŤOVANÝ PODHLED:
DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ LATĚ 50x80MM + BEZBARVÁ LAZURA MAT, ŠROUBOVANÉ NA ROŠTU Z PZ SDK PROFILŮ, PZ ROŠT A SPODNÍ LÍČ STROPU NAD LATĚMI OPATŘIT ČERNÝM NÁTĚREM (MAT)
OSOVÁ VZDÁLENOST ≈220MM
ZAČÁTKY A KONCE LATÍ OD STĚN 50MM, VZDÁLENOST MEZI NAPOJENÝMI LATĚMI (RESP. SVĚTLY) 20MM
NUTNO LÍCOVAT SPODNÍ HRANU SVĚTEL A LATÍ

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROP
1.01	Záďveří	8,8	3400(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.02	Vstupní hala	77,0	2400-2700 (3450)	Laťovaný podhled
1.03a	Recepce	7,0	2700 (3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.03b	Recepce - sklad	4,4	1500-2500	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.04 - 1.11	Řešeno v rámci I. ETAPY			
1.12	Šatna invalidní	9,8	2500(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.13	Sprcha invalidní	4,7	2500(3450)	Podhled - cementovláknitá deska do mokřých provozů + malířský nátěr
1.14	WC invalidní	4,4	2500(3450)	Podhled - cementovláknitá deska do mokřých provozů + malířský nátěr
1.15	Předsíní - muži	3,5	2800(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.16	WC - muži	10,7	2800(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.17	Úklidová místnost	3,2	3450	omítka + malířský nátěr
1.18	Předsíní - ženy	2,9	2800(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.19	WC - ženy	7,3	2800(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.20	Bistro	40,8	3100(3450)	Laťovaný podhled
1.21	Chodba	6,4	3450	omítka + malířský nátěr
1.22	Kancelář	5,6	2600(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.23	Předsíní, sprcha	3,3	2600(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.24	WC	1,1	2600(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.25	Úklidová místnost	2,0	2600(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.26	Sklad	8,8	2600(3450)	Podhled - SDK impregnovaná deska GKBI + malířský nátěr
1.27	Odpadky	2,1	3450	omítka + malířský nátěr

II. ETAPA

Investor Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		Autorizace Ing. arch. Josef Černý	
Akce KLATOVY - PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR		Zakázka 45/18	Paré č.
		Stupeň -	
Výkres 1.NP (levá část) - PŮDORYS PODHLEDU		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D.1.18