



**Legenda - navržená stavba:**

S0302

TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Nová výtlačná splašková kanalizace DN100

Nová gravitační splašková kanalizace DN250

Výtlačná splašková kanalizace - rušeno

Nové ochranné pásmo - výtlačná splašk. kanalizace

Nové ochranné pásmo - gravitační splašk. kanalizace

S0303

VODOVOD

Vodovod - rekonstrukce DN100

Vodovod - novostavba DN100

Vodovod - rušeno

Nové ochranné pásmo - vodovod

Předpokládaný obrys startovací jámy protlaku

**Legenda - katastr:**

3672/8

Dotčené pozemky - pozemky investora (město Klatovy)

3442/18

Dotčené pozemky - pozemky ŘSD ČR a soukrom. vlastníků

Hranice pozemků KN

Slučková čára

Budovy

Plynovodní řád NTL - stávající (GasNet)

Plynovodní řád STL - stávající (GasNet)

Plynovodní řád VTL - stávající (GasNet)

Sdělovací kabel - stávající nadzemní (CETIN)

Sdělovací kabel - stávající podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající podzemní (CETIN)

Sdělovací kabel - stávající optický, podzemní (CETIN)

Elektro NN - stávající nadzemní (ČEZ DSO)

Elektro NN - stávající podzemní (ČEZ DSO)

Elektro NN - stávající podzemní - vytyčeno (ČEZ DSO)

Elektro VN - stávající podzemní (ČEZ DSO)

Vodovod - stávající (ŠVAK)

Kanalizace dešťová - stávající (ŠVAK)

Kanalizace jednotná - stávající (ŠVAK)

Kanalizace splašková tlaková - stávající (ŠVAK)

Veřejné osvětlení podzemní - stávající (TS Klatovy)

Stavba bude realizována společně se stavbou stezky, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace včetně přípojek uličních a žlabových vpustí dle PD Klatovy - cyklostezka podél I/22 v Puškinově ulici - objekt dopravní stavby a příslušenství

IS zakresleny dle podkladů správců. Před zahájením prací je nutné vytyčení, případné ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopům použito strojní techniky.

Všechny nové i rekonstruované vodovodní a kanalizační přípojky vedoucí kolmo pod silnicí I/22 budou zřízeny včetně chrániček DN80. Startovací jámy protlaků budou zřízeny na jedné straně ve stávajícím silničním příkopu, na druhé straně budou zřízeny mezi soukromými pozemky a stávajícím chodníkem podél silnice I/22, startovací jámou nesmí dojít k zásahu do silnice I/22. Místa, kde dojde ke zřízení startovacích jam, budou uvedena do původního stavu.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

INVESTOR	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
KÚ:	Klatovy (665797)
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Filip, Ph.D.
Vypracoval:	Ing. Luboš Thomayer

Datum:	09/2023	Číslo zakázky:	22-016-4.02	Formátů A4:	8	Stupeň:	DPS			
Zakázka:	KLATOVY - CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI - OBJEKT VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY						Měřítko:	1:500	Paré:	
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES						Číslo přílohy:	C.2		