



legenda:

-  Pohybové čidlo – ovládá ventilátor v daném prostoru
-  Ventilátor 230V/50Hz 29W – připojen kabelem CYKY 3C x 1,5 mm2
– na světelný obvod v daném prostoru
– ovládaný buď vypínačem světelného obvodu nebo pohybovým čidlem
- Ventilátor s vlastním doběhovým relé – dodávka vzduchotechniky

<div><div></div><div><div>ATELIER U5 s.r.o.</div><div>K Zaječskému vrchu 904</div><div>Klatovy IV, 339 01</div><div>ČZ: 263 70 646</div><div>tel.: +420 376 322 006</div><div>www: http://www.atelier-u5.cz</div></div></div>		<div>INVESTOR:</div> <div>Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy</div>		<div>STUPEŇ PD:</div> <div>Z.S.P.D</div>			
<div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> A PRŮBĚH ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> B SOHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</div><div><input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEXTURNÍKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.3 POZEMNÉ NEPŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVB</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ NÁSTAVY</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.2 VZT A VYTAPOVÁNÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.3 CHLÁZENÍ, PLOSNÁ JARŽENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.4 MĚŘENÍ A REGULACE</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</div><div><input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST</div></div></div></div></div>		<div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:</div> <div>KRESLÍ:</div> <div>Pavel Štíma</div> <div>VEDOUcí PROJEKTANT, KONTROLOVAL:</div> <div>Ing. Ivan ŠILLAR</div> <div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div>Pavel Štíma</div> <div>AUTOR:</div> <div>Atelier U5 s.r.o.</div>		<div>OBSAH:</div> <div>Stavební úpravy BD</div> <div>čp.391,392,393</div> <div>Klatovy</div> <div>DATUM:</div> <div>08/2017</div> <div>MĚŘITOK:</div> <div>1:200</div>		<div>ČÍSLO SOUPRAVY:</div>	
		<div>VÝKRES:</div> <div>ELEKTROINSTALACE 2.NP SO 02</div> <div>Vzduchotechnika</div>		<div>ČÍSLO VÝKRESU:</div>			