



legenda:

-  Pohybové čidlo – ovládá ventilátor v daném prostoru
-  Ventilátor 230V/50Hz 29W – připojen kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2
 - na světelný obvod v daném prostoru
 - ovládaný buď vypínačem světelného obvodu nebo pohybovým čidlem
- Ventilátor s vlastním doběhovým relé – dodávka vzduchotechniky

 <div>ATELIER U5 s.r.o. K. Žaběštiny vlnu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 008 www: http://www.atelier-u5.cz</div>				INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy		STUPEŇ PD: Z.S.P.D
<input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUBŘVNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C STUŽNÁ VÝKRESY <input type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZÍ <input checked="" type="checkbox"/> D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO NÁDVOŘOVÉHO OBJEKTU <input type="checkbox"/> D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D1.3 POŽARNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB <input type="checkbox"/> D1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D1.4.2 VZT A VYTÁPENÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZÁŘÍZÍ <input type="checkbox"/> D1.4.3 MĚŘENÍ A REGULAČE <input type="checkbox"/> D1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONICKÉ KOMBINACE <input type="checkbox"/> D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘÍZÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: KRESLIL: Pavel Šíma VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan ŠILLAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Šíma AUTOR: Atelier U5 s.r.o.		OBSAH: Stavební úpravy BD čp.391,392,393 Klatovy DATUM: 08/2017 MĚŘITKO: 1:200		ČÍSLO SOUPRAVY:
VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.NP SO 03 Vzduchotechnika		ČÍSLO VÝKRESU:				