



legenda:

-  Pohybové čidlo – ovládá ventilátor v daném prostoru
-  Ventilátor 230V/50Hz 29W – připojen kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2
  - na světelný obvod v daném prostoru
  - ovládaný buď vypínačem světelného obvodu nebo pohybovým čidlem
- Ventilátor s vlastním doběhovým relé – dodávka vzduchotechniky

<div><div><div></div><div><div>ATELIER US s.r.o.</div><div>K. Zápětího vrbu 904</div><div>Klatovy M. 339 01</div><div>IČ: 263 70 546</div><div>tel.: +420 376 322 006</div><div>www: <a href="http://www.atelier-us.cz">http://www.atelier-us.cz</a></div></div></div><div></div></div> <div><div>INVESTOR:</div><div>Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy</div></div> <div><div>STUPEŇ PD:</div><div>Z.S.P.D</div></div>		
<div><div><div><input type="checkbox"/> A PRŮVODNÍ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</div><div><input type="checkbox"/> C SITUACNÍ VÝKRESY</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div><div><div>D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</div><div><div><input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.3 PRŮJEMNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</div><div><input checked="" type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB</div><div><div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZÁSOBNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.c) MĚŘENÍ A REGULACE</div><div><input type="checkbox"/> D.1.4.d) ELEKTROINSTALACE, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</div></div><div><input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ</div><div><input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST</div></div></div></div></div></div>	<div><div>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:</div><div></div><div><div>KRESLIL:</div><div>Pavel Šíma</div><div><div>VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL:</div><div>Ing. Ivan ŠILLAR</div><div><div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div><div>Pavel Šíma</div><div><div>AUTOR:</div><div>Atelier US s.r.o.</div></div></div></div><div><div>DATUM:</div><div>08/2017</div><div><div>MĚŘÍTKO:</div><div>1:200</div></div></div><div><div>VÝKRES:</div><div>ELEKTROINSTALACE 3.NP SO 03</div><div>Vzduchotechnika</div></div></div></div>	<div><div>ČÍSLO SOUPRAVY:</div><div></div><div><div>ČÍSLO VÝKRESU:</div><div></div></div></div>