

Č. j.: ORM/210/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 22.01.2024

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí – rozcestí Čínov“

Znění dotazu č. 2 z 22.01.2024:

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 22.1.2024 - zadavatel se v odpovědi č. 1 odkázal na geologický průzkum na základě jehož byla navržena sanace. Žádáme zadavatele o doložení tohoto geologického průzkumu, jakožto součást projektové dokumentace. Skladba konstrukční vrstvy komunikace je v pořádku, dle PD navržena dle katalogového listu, netuhé vozovky - kryt nestmelený PN 6-5, modul přetvárnosti podloží 30 MPa. Jedná se nám o návrh sanace, která byla navržena na základě již zmiňovaného geologického průzkumu.

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel poskytuje Pedologický a geotechnický průzkum.

Závěr:

Toto vysvětlení včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 29.01.2024, 10:00 h.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
Pedologický a geotechnický průzkum