


Stávající litinové těleso  
K calor 22/500/160  
DEMONTOVAT.  
BUDE PŘESUNUTO

Stávající odtahový  
ventilátor  
CVAB/4-5600-400



Odstranit stávající lamelové filtry.  
Stávající odtahová digestoř  
 $Q_o = \text{cca } 4000 \text{ m}^3/\text{h}$

Potrubi vedeno pod stropem

Stávající litinové těleso  
K calor 19/900/160  
PONECHAT, NOVÝ NÁTĚR

Potrubi svedeno k otopným tělesům


Demontáž potrubí v prostoru kuchyně z důvodu přeložení potrubí pod strop

Potrubi svedeno k otopnému tělesu

Demontáž potrubí


Stávající litinové těleso  
K calor 15/900/160  
DEMONTOVAT

Demontovat potrubí pro připojení demovaného tělesa



1.23

1.24



1.19

1.18


1.17



1.01

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP			
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Strop
1.23	Hrubá přípravná	10.55	SDK podhled – hladký
1.24	Sklad potravin	10.03	SDK podhled – hladký
1.25	Kuchyň	54.85	SDK podhled – hladký
		75.43	

SCHÉMA OBJEKTŮ AREÁLU MŠ





**THERMOLUFT KT s.r.o.**  
VZT, klimatizace a vytápění  
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990  
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR

Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I,  
33901 Klatovy, IČO: 002 55 661

STUPEŇ PD :

DSP

VPRACOVAL

Jan Štětka

VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL

Ing. Jaroslav Štětka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jaroslav Štětka

AUTOR

ATELIER U5 s.r.o.

OBSAH

D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

DATUM 09/2022

MĚŘÍTKO 1:50

FORMÁT: A3

ČÍSLO SOUPRAVY

**B-01**

VÝKRES

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA:

Půdorys 1.NP - Stávající stav a demontáže

Č. p. 601, k. ú. Klatovy

v ulici Studentská

SÚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY