

Č. j.: ORM/473/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 14.02.2024

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení

„KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“

Znění dotazu č. 8 z 12.02.2024:

V objektu IO 06 konkrétně 06.2 Přívodní stoka B a úpravy na sběrači B je chybně uvedena položka 54 - ve výkazu je uvedena jako litinové potrubí DN 600, ale mělo by se jednat o DN 1200. Dále k této položce chybí položka "SEK potrubí (řezání potrubí)". (tato položka není obsažena v žádném objektu).

Odpověď k dotazu č. 8:

Ohledně potrubí DN1200 IO-06.2- Přívodní stoka B je montážní položka č. 53 v pořádku, bohužel položka pro specifikaci potrubí č. 54 má v textu DN600, přestože v podrobném výkazu výměr k této položce je uvedeno správné DN1200. Správně má být v textu položky specifikace č. 54 uvedeno DN1200. Účastník ocení položku dle podrobného popisu položky, tj. dodávka TLT potrubí DN1200.

Ohledně „seků na potrubí“ posílá zadavatel výstřižek z cenových podmínek RTS z ceníku „827-1- Vedení trubní dálková – vodovody a kanalizace“ se zvýrazněným popisem, jak je to se seký a výřezy na potrubí. Z obecných podmínek k ceníku 827-1 vyplývá, že při montáži nového potrubí je potřebné zkracování trub v ceně montáže potrubí. Položky pro výřezy a výseky lze použít v případě dodatečných úprav na již položeném potrubí.

Znění dotazu č. 9 z 13.02.2024:

Zadavatel požaduje za účelem doložení technické kvalifikace člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb, přičemž mimo jiné požaduje doložit, že tato osoba disponuje zkušenostmi s řízením realizací alespoň 1 zakázky odpovídající svými parametry v plném rozsahu významné stavební práci požadované zadavatelem pod bodem 2., tj. minimálně jednu stavební práci obdobného charakteru, jejímž předmětem byla mimo jiné novostavba retenční nádrže s užitným objemem min. 3 000 m³ pro akumulaci dešťových nebo splaškových vod, ve finančním objemu stavební části min. 100.000.000,- Kč bez DPH, nemusí se však jednat o totožnou významnou stavební práci s tou, která je účastníkem dokládána k prokázání technické kvalifikace. Zadavatel požaduje, aby zkušenost na této stavbě byla minimálně v délce 6 měsíců. Popis odpovědnosti autorizované osoby v oboru technologická zařízení dle popisu ČKAIT: Rozsahem oboru jsou stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická a

technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení, veřejné osvětlení, které není součástí stavby, hutní a metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, sítě a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií, vedení a zařízení pro přenos dat a další veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělskou a lesnickou výrobu, stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách. Dále stavby a zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů. Řešení využití netradičních forem energie. Tato osoba odpovídá za technologická zařízení dodávaná na stavbu. Považujeme tedy výše uvedený požadavek zadavatele na doložení zkušeností s realizací na novostavbě retenční nádrže s užitným objemem min. 3 000 m³ pro akumulaci dešťových nebo splaškových vod, ve finančním objemu stavební části min. 100.000.000,- Kč bez DPH jako bezdůvodný, nepřiměřený a diskriminační. Tato osoba zodpovídá za dodávky technologických zařízení a není vůbec podstatné, na jaké stavbě retenční nádrže to bylo realizováno. Hodnota prací by měla být vázána na hodnotu technologických dodávek dané stavby, za které tato osoba odpovídá a požadavek by neměl být v žádném případě spojený s celkovou cenou zakázky a konkrétně ještě s objemem retenční nádrže. Tuto podmínku má Zadavatel: Město Klatovy Náměstí Míru 62 339 01 Klatovy OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 v požadavcích hlavní stavbyvedoucí, který zodpovídá komplexně za celou realizaci stavby v její celkové hodnotě. Nepřiměřenost a bezdůvodnost tohoto požadavku je navíc umocněna skutečností, že dodávka technologií je specifickou záležitostí, kterou provádí vždy specializovaná firma, a proto je fakticky nerozhodující, zda osoba na pozici člena týmu odpovědného za technologická zařízení staveb prováděla novostavbu retenční nádrže s užitným objemem min. 3 000 m³ pro akumulaci dešťových nebo splaškových vod, ve finančním objemu stavební části min. 100.000.000,- Kč bez DPH, jelikož samotná osoba na této pozici odpovídá pouze za technologická zařízení a není podstatné, jak velká nádrž byla nebo jakou měla celkovou hodnotu, tj. včetně stavební části. Zadavatel tímto svým požadavkem zjevně omezuje hospodářskou soutěž, množství potenciálních dodavatelů a tím i výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel při stanovení požadavků na tuto technickou kvalifikaci zcela opomenul smysl ZZVZ, jehož základním cílem je vytvoření hospodářské soutěže pro co největší okruh možných dodavatelů – viz rovněž rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, č. j. 9 Afs 87/2008-81 ze dne 9. 7. 2009, podle kterého „Stanovení kvalifikačních kritérií včetně jejich minimální úrovně rozhodně nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potencionálních dodavatelů. Naopak jejich účelem je zabezpečit účast všech potencionálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou zakázku splnit. Je proto nezbytné, aby zadavatel objektivně vymezil úroveň způsobilosti, kterou uchazeč prokáže“. Princip zákazu diskriminace uchazečů je obligatorním principem při realizaci zadávacích řízení a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi soudů ČR, i SDEU. Právě v případě nastavování kvalifikačních předpokladů má zmíněná zásada zákazu diskriminace předcházet případům veřejných zakázek, u nichž jsou zadávací podmínky formulovány tak, aby skrytě preferovaly určité dodavatele na úkor jiných, kteří by však objektivně mohli příslušnému zadavateli poskytnout srovnatelné plnění ve srovnatelné kvalitě. Ačkoliv stanovení konkrétních požadavků na prokázání kritérií technické kvalifikace závisí na rozhodnutí zadavatele, je nutno upozornit na skutečnost, že při svých úvahách ohledně konkrétních požadavků je zadavatel vázán jednotlivými ustanoveními zákona. Ve vztahu ke kritériím technické kvalifikace je to mimo jiné ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ, dle kterého zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodně překážky hospodářské soutěže a § 73 odst. 6 zákona, jež připouští stanovení pouze takových kritérií technické kvalifikace, které odpovídají složitosti a rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky. Významný limit zadavatele v celém zadávacím řízení, a

nepochybně tedy i při vymezení kritérií technické kvalifikace, představují rovněž základní zásady zakotvené v § 6 zákona, zejména pak zásada přiměřenosti a zákazu diskriminace, neboť stanovení kvalifikačních kritérií nemůže vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení. Zadavatel uvedená ustanovení ZZVZ podle našeho názoru nerespektoval. Cílem ZZVZ má být zejména zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Tohoto cíle má být dosahováno především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy hrazené z veřejných prostředků byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Ze strany zadavatele tak nedochází k naplnění smyslu ZZVZ, kterým je vytvoření soutěžního prostředí pro co největší okruh potenciálních uchazečů.

Odpověď k dotazu č. 9:

Vzhledem k technologické náročnosti a vysoké nákladovosti stavby zadavatel trvá na technické kvalifikaci ve stanoveném rozsahu.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 01.03.2024, 10:00 h.** Toto vysvětlení vč. přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:
výstřižek z cenových podmínek RTS