

Č. j.: ORM/522/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 19.02.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 – nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení

„KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“

Znění dotazu č. 10 z 15.02.2024:

V technické zprávě D1.1.1.1 je uvedeno, že do pracovních spár DOPORUČUJE projektant vložit injektážní hadičky. Ve výkazu výměr ale nejsou.

Jsou injektážní hadičky předmětem díla? Pokud ano, žádáme Zadavatele o jejich doplnění do výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 10:

Při stavbě objektu RN se budou pracovní spáry primárně řešit pomocí těsnících plechů s krystalizačním povrchem. Tento způsob by měl být při dodržení technologických postupů betonáže naprosto dostačující. Nicméně na základě zkušenosti se stává, že zhotovitel nedokáže kvalitu betonáže udržet a pak se řeší dodatečný způsob dotěsnění těchto míst. Jedním z účinných způsobů je natlačení izolační hmoty přes injektážní hadičky, proto je projektant DOPORUČUJE instalovat.

Rozhodne-li se zhotovitel jít cestou jistoty a hadičky instalovat musí, pak jejich cenu rozpustí do ostatních položek soupisu prací.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 01.03.2024, 10:00 h.** Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://www.mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ