



Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	M - PROject CZ s.r.o Zelený Pruh 52 147 00 - PRAHA 4	
Ing. Martin Januš	Ing. Lenka Žabková	Václav Šimmerl		
Investor: Město Klatovy Náměstí míru 62/1, Klatovy 339 20				
Akce: Rekonstrukce kuchyně v domově pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/3			Datum:	04/2023
			Měřítko:	-
			Zak.číslo:	07/23
Místo: Podhůrecká 815/3, parc.č. 4233 a 4225, k.ú. Klatovy			Změna:	
Část: D1.4.4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			Stupeň:	DPS
Obsah: SPECIFIKACE			č. paré:	Číslo výkresu: D1.4.4.3

Č. pol.	Popis položky	Množ.	Jedn.	Jedn.cena	Celk.cena
D.1.4.4. Vytápění					
1.1. Potrubní rozvody vytápění					
1.1.001	Mědění potrubí Cu 15x1	75	m		0
1.1.002	Mědění potrubí Cu 22x1	85	m		0
1.1.003	Mědění potrubí Cu 28x1,5	13	m		0
1.1.004	Mědění potrubí Cu 35x1,5	40	m		0
1.2. Izolace rozvodů vytápění					
1.2.001	Návleková izolace pro potrubí Cu 15x1	75	m		0
1.2.002	Návleková izolace pro potrubí Cu 22x1	85	m		0
1.2.003	Návleková izolace pro potrubí Cu 28x1,5	13	m		0
1.2.004	Návleková izolace pro potrubí Cu 35x1,5	40	m		0
1.3. Otopná tělesa a armatury					
1.3.001	Termostatický, tlakově nezávislý radiátorový ventil DN15 20-290 l/h	7	ks		0
1.3.002	Radiátorové šroubení DN15	7	ks		0
1.3.003	Termostatická hlavice pro otopná tělesa s ventilem DN15	7	ks		0
1.3.004	Deskové otopné těleso 100x600x600	1	ks		0
1.3.005	Deskové otopné těleso 100x600x900	1	ks		0
1.3.006	Deskové otopné těleso 100x600x1600	4	ks		0
1.3.007	Přepojení a výměna ventilů stávajícího článkového tělesa č.m. 1.23	1	kpl		0
1.3.008	Kulový kohout DN25	2	ks		0
1.3.009	Kulový kohout DN32	2	ks		0
1.4. Demontáže					
1.4.001	Demontáž a likvidace stávajících ocelových rozvodů vytápění	250	m		0
1.4.002	Demontáž a likvidace stávajících deskových otopných těles	7	ks		0
1.5. Ostatní náklady					
1.5.001	Vypuštění a napuštění otopného systému (příslušné otopné větve)	1	kpl		0
1.5.002	Opětnovné napojení stávajících, zachovávaných stoupaček pro 2.NP	1	kpl		0
1.5.003	Tlaková zkouška	1	kpl		0
1.5.004	Topná zkouška	1	kpl		0
1.5.005	Zaškolení obsluhy	1	kpl		0
1.5.006	Závěsný systém pro rozvody vytápění	1	kpl		0
1.5.007	Stavební přípomoc - drážky, průvrty, průrazy, vrty doplnění skladebných souvrství atd. vč. začištění (zkrátka veškeré provedení a zpětné obnovení stavebních zásahů) + přesuny hmot	1	kpl		0
1.5.008	Vyregulování otopné soustavy - příslušné otopné větve, včetně proměření	1	kpl		0
1.5.009	Revize	1	kpl		0
1.5.010	Dokumentace skutečného provedení v el.podobě + tištěná(dwg nebo dgn), vč.fotodokumentace průběhu stavby	1	kpl		0

Pozn.

Poloha veškerých stoupaček byla převzata z archivní dokumentace poskytnuté zástupcem investora v rámci předprojektové přípravy, případně byla zjištěna v rámci místního šetření. Před zahájením stavebních prací je nezbytně nutné ověřit polohu, dimenzi a stav jednotlivých stávajících rozvodů. Je také nutno počítat s případnou rezervou na potrubí a pomocné stavební práce!

D.1.4.4. Vytápění celkem bez DPH**0**