




1 — 1




2 — 2




5 — 5




3 — 3




6 — 6



4 — 4



7 — 7



POZNÁMKY:

PROSTOR DOTYČENÝ NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM JE V PROSTORU DLE ČSN 33 2000–1 ED.2 NORMÁLNÍM.  
KÓTY OZN. ~,± NUTNO DOMĚŘIT NA MONTÁŽI  
VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ VODIVÉ POSPOJIT A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2  
SEZNAM STROJŮ A POTRUBÍ JE UVEDEN V SSaZ  
ZAMĚNOU STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEPLATNÁ!  
VEŠKERÉ POTRUBÍ KOTVIT MONTÁŽNĚ

Výpracoval:		Zodp. projektant:	HIP:	Nordclimaservis s.r.o.	
Ing. Pavel Stehlík		Ing. Pavel Stehlík	Václav Šimmerl	U Bílého sloupu 2152	
Investor: Město Klatovy		Náměstí míru 621, Klatovy 339 20		43001, Litvínov	
Akce:		Rekonstrukce kuchyně v domově pro seniory		IC03542343	
		v Klatovech, Podhůrecká 815/3		Datum: 04/2023	
				Měřítko: 1:50	
				Zak. číslo: 07/23	
				Změna:	
Místo: Podhůrecká 815/3, parc.č. 4233 a 4225, k.ú. Klatovy				Stupeň: provedení stavy	
Část: D1.4.2 Vzdutechnika				č. paré:	
Obsah: VZT řezy				Číslo výkresu: D1.4.2.05	