

LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
EI 30 DP3	Požární odolnost dveří
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
REI 15 DP1	Požární odolnost stěn
C	Samozavírací dveře
	Nouzové osvětlení
	Přenosný hasící přístroj
	Hydrantový systém
	Elektrická požární signalizace
	Akustické poplachové zařízení
	Směr úniku
16	Počet unikajících osob
	Hranice požárních úseků



LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ :

Ozn. PÚ	Název požárního úseku
N1.01	Varna, sklady, kancelář, chodba, lednice, WC, přípravy, strojovna VZT

Název akce		
Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech		
Místo stavby		
č. p. 815 a 816, k. ú. Klatovy		
Vypracoval	Ing. Marek Šaroch Otvovice 12 27 327 Otvovice	
Zodpovědný projektant	Ing. Marek Šaroch ČKAIT 0013533	
Stavebník	Město Klatovy Náměstí Míru 62 339 01 Klatovy	
Projektant stavební části	M-PROject CZ s.r.o. Zelený Pruh 52 147 00 Praha 4	
Profese	Požárně bezpečnostní řešení	Část
Stupeň	Datum	Číslo paré
DSP	04/2023	
Měřítko	Revize	
1:100	01	
Obsah	Číslo výkresu	
Půdorys 1.NP	01	