

PROSTOR DOTČENÝ NAVRŽENÝM ZAŘÍZENÍM JE V PROSTORU DLE ČSN 33 2000-1 ED.2 NORMÁLNÍM. KÓTY OZN. ~+ NUTNO DOMÉRIT NA MONTÁŽI
VŠEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ VODIVÉ POSPOJIT A SPOJIT S OCHRANNÝM VODIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2 SEZNAM STROJŮ A POTRUBÍ JE UVEDEN V SSaZ
ZAMENOU STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NEPLATNÁ!
VŠEŠKERÉ POTRUBÍ KOTVIT MONTÁŽNĚ

Vyracoval: Ing. Pavel Stehlík		Zodp. projektant: Ing. Pavel Stehlík	HIP:
Investor: Město Klatovy Náměstí míru 62/1, Klatovy 339 20		Václav Simmert	
Akce:			
Rekonstrukce kuchyně v domově pro seniory v Klatovech, Podhůrecká 815/3			
Místo: Podhůrecká 815/3, parc.č. 4233 a 4225, k.ú. Klatovy			
Část: D1.4.2 Vzduchotechnika			
Obsah: VZT 2.NP			
Nordclimaservis s.r.o. U Bílého sloupu 2152 43801, Litvínov IČ:03542343		Datum: 04/2023	
		Měřitko: 1:50	
		Zak číslo: 07/23	
		Změna:	
Supeři:		provedení stavby	
č. paré:		Číslo výkresu: D1.4.2.03	