TABULKA Zařízení VZT

												vlhčení						ventilátory		
Pozice	**zařízení**	**umístění jednotky**	**přívod (m^3h^{-1})**	**odvod(m^3h^{-1})**	**jednotka**	**počet**	**Filtrace**	**$Q_{top.}$(kW)**	**m(l/s)**	**$Q_{Chl.}$(kW)**	**m(l/s)**	**vlhčení(kg/h)**	**Připojení(V)**	**I max.(A)**	**P max.(kW)**	**ZZT(%)**	**rozměry Jednotka**	**hmotnost**	**Připojení(V)**	**I max.(A)**	**P max.(kW)**
																	výškaxšířkaxdélka				
1.01	**VZT 01**	Strojovna VZT 118																			
	Kuchyně Varna	500 Pa ext.	9000		přívod	1	F7	47,5	0,53	47,3	-	ne	-	-	-	67,3	viz výkres	764	3x400	13,6	7,5
		500 Pa ext.		10000	odvod	1	M5	-	-	-	-	-	-	-	-		viz výkres	549	3x400	13,6	7,5
2.01	**VZT 02**	Strojovna VZT 118																			
	Kuchyně zázemí	500 Pa ext.	3000		přívod	1	F7	10,8	0,13	ne	-	ne	-	-	-	70,7	viz výkres	497	3x400	3	2,4
		500 Pa ext.		3000	odvod	1	M5	-	-	-	-	-	-	-	-		viz výkres	357	3x400	3	2,4
3.01	**VZT 03**	Střecha nad jídelnou																			
	Jídelna a výdej	500 Pa ext.	3500		přívod	1	F7	7el.	-	20	-	ne	-	-	-	82,7	viz výkres	938	3x400	3	2,4
		500 Pa ext.		3500	odvod	1	M5	-	-	-	-	-	-	-	-		viz výkres		3x400	3	2,4
																					24,6

Chlazení

Etapa		**umístění jednotky**	**umístění jednotky**	**$Q_{Chl.}$(kW)**	**$Q_{Chl.}$(kW)**	**$Q_{Chl.}$(kW)**	**$Q_{top.}$(kW)**	**$Q_{top.}$(kW)**	**$Q_{top.}$(kW)**	**rozsah teplot**	**počet**	**SCOP**	**P (kW)**	**P (kW)**	**Napájení(V)**	**Jištění**	**rozměry Jednotka**	**hmotnost(kg)**	**hmotnost(kg)**	**sání(mm)**	**kapalina(mm**	**délka(m)**	**délka(m)**	**délka(m)**
				jmenovitý	**celkem**	**rozsah**	**jmenovitý**	**celkem**	**rozsah**	**^{0}C**			**jmenovitý**	**celkový**		**A**	**výškaxšířkaxdélka**	**jednotková**	**celková**			**max**	**min**	**převýšení**
1.02	**VZT 01**	**Venkovní jednotka**	viz výkres	22,50	45,00	4,6-54				-15/+46	2	4	7,52	15,04	3x400	3x25	1540x900x320	142	284	28,6	12,7	100	5	30
	Kuchyně Varna	**Střecha**																						
	VZT 02	**bez chlazení**																						
	Kuchyně zázemí																							
3.02	**VZT 03**	**Venkovní jednotka**	viz výkres	22,50	22,50	4,6-54				-15/+46	1	4	7,52	7,52	3x400	3x25	1540x900x320	142	142	28,6	12,7	100	5	30
	Jídelna a výdej	**Střecha nad jídelnou**									1													
														22,56										