

Č.j.: ORM/1789/19/Hil

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 27.06.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391–393/III, Klatovy“

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 ZZVZ:

Znění dotazu č. 1 z 24.06.2019:

1. V zadávací dokumentaci jsme nenašli projekt na vytápění.
2. V objektu SO 02-1 - chyba v položce č. 26 – má být tl. 100 mm – dle výkresu č. D.1.1b/14
3. V objektu SO 02-1 - chyba v položce č. 27 – má být tl. 80–120 mm – dle výkresu č. D.1.1b/13
4. V objektu SO 02-1 - chyba v položce č. 28 – má být tl. 100 mm – dle výkresu č. D.1.1b/13

Odpověď k dotazu č. 1:

- ad 1) Zadavatel komplexně doplnil přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek, tj. projektovou dokumentaci, kde je již složka vytápění obsahující veškeré dokumenty k této části projektu. **Při zpracování nabídky vycházejte z Přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek z 27.06.2019 (Projektová dokumentace).**
- ad 2–4) Byla provedena oprava v soupisu prací s VV (objekt SO 02-1, pol. 26, 27, 28). **Při zpracování nabídky vycházejte z Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek z 27.06.2019 (Soupis prací s výkazem výměr).**

Dále zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 1 ZZVZ:

Zadavatel doplňuje informace uvedené v Technické zprávě, která je součástí PD (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek) a to o tento parametr: **součinitel prostupnosti solárního záření u prosklených dveří je stejný jako u okenních výplní, tj. 0,5.**

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z Výzvy pro podání nabídek z 27.06.2019, přílohy č. 1 a 2 k Výzvě pro podání nabídek, tj. Projektová dokumentace – změna k 27.06.2019 a Soupis prací s výkazem výměr z 27.06.2019, které jsou k dispozici na profilu zadavatele:

<https://zakazky.mesto-klatovy.cz/>

Dle povahy provedené úpravy zadávací dokumentace **prodlužuje zadavatel** podle § 99 odst. 2 ZZVZ

lhůtu pro podání nabídek, a to do 24.07.2019, 10:00 h.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová, v.r.
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Přílohy:

Výzva k podání nabídek z 27.06.2019

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek z 27.06.2019, tj. Projektová dokumentace

Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídek z 27.06.2019, tj. Soupis prací s výkazem výměr