

Č. j.: ORM/859/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 19.03.2024

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle zákona  
č. 134/2016 Sb., otevřené řízení**

**„Rekonstrukce kuchyně v Domově pro seniory v Klatovech“**

**Znění dotazu č. 1 z 14.03.2024:**

V PD chybí výpočet osvětlení a příkon svítidel. Prosíme o doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 1:**

Pro výpočet osvětlení musí být určen přesný typ svítidla, který není možno do projektu zpracovaném v režimu veřejné zakázky uvést. Z tohoto důvodu je výpočet osvětlení součástí dodávky svítidel.

Vzhledem k tomu, že není možno určit přesný typ svítidla, není možno ani určit příkon svítidel. Svítidla musí být s LED zdroji s nejnižší možnou dostupnou spotřebou a zároveň s nejlepším poměrem svítivosti a výkonu.

**Závěr:**

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 28.03.2024, 10:00 h.** Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

v z. Ing. Jiří Kučera v. r.  
zástupce vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ