

Č. j.: ORM/1069/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 04.04.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Most KT 8 u hlavní pošty v Klatovech“

Znění dotazu č. 2 z 01.04.2024:

- 1) Uchazeč v soupisu prací v objektu VON našel položky č. 5,22,23,24. týkající se přeložek sítí (Telematika, CETIN, Metropolitní síť), u kterých se uchazeč domnívá, že by měly být řešeny přímo s vlastníky daných sítí, resp. řešeny preliminářem s předem stanovenou hodnotou zadavatelem, nebo by měly být ze soupisu prací odejmuty. Dovolujeme se požádat zadavatele o prověření výše uvedeného.
- 2) Uchazeč v soupisu prací v objektu SO 201a našel položku č. 60 – „Římsy nebo žlabové římsy z betonuželezového (bez výztuže) tř. C 30/37 vč. bednění, probarvení povrchu práškovým pigmentem“, která je v rozporu s položkou č. 105 - „Probarvení povrchu říms práškovým pigmentem“
Dle názoru uchazeče se tyto dvě položky duplikují a z tohoto důvodu prosíme zadavatele o kontrolu soupisu prací.
- 3) Uchazeč se domnívá, že zadavatel chybně zahrnul do soupisu prací položku č. 72 – „Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu“, domníváme se, že tato položka by buďto:
a) měla být součástí položky příslušné konstrukce, což dle popisu položky č.71 je, tím pádem se jedná o duplicitu a výše uvedená položka by měla být vyrušena a nebo by měl být upraven popis položky č.71
b) měla být blíže specifikována, protože v aktuálním soupisu prací uchazeč není schopen rozklíčovat, k jaké položce betonové konstrukce se váže.
Prosíme o překontrolování, případně bližší informaci k výše uvedenému dotazu.
- 4) Uchazeč v soupisu prací v objektu VON našel položky č. 10 a č.11 – vypracování mostního listu a hlavní mostní prohlídku, které se dle názoru uchazeče duplikují s položkou č.20 „Ostatní inženýrská činnost - vypracování mostního listu , hlavní prohlídka“
Prosíme zadavatele o kontrolu soupisu prací.
- 5) Uchazeč v soupisu prací v objektu VON našel položku č. 1 – „Zřízení a odstranění provizorní lávky během výstavby, včetně zábradlí“, ke které dle našeho názoru není doplněna v PD výkresová část a uchazeč jí z tohoto důvodu není schopen plnohodnotně nacenit.
Prosíme zadavatele o doplnění.

- 6) Uchazeč v soupisu prací v objektu SO 201a našel položku č. 121. – „*dopravní značky*“ s výměrou 2ks. Dle výkresové části (výkres – Situace DIO) je uvažováno s mnohonásobně vícero dopravními značkami.

Dovolujeme si požádat o překontrolování soupisu prací a výkresové části, případně vysvětlení, z jakého důvodu zadavatel uvažuje současnou výměru.

Odpověď k dotazu č. 2:

1) Položky VON: - pol. 5,22,23,24 se týkají provizorního vyvěšení kabelů inženýrských sítí, schéma předpokládaného vyvěšení viz př. 13 PDPS – SO 201. Tyto položky je nutno ocenit dle soupisu prací.

2) V popisu SO 201a pol. 60 je uvedeno včetně podbarvení povrchu – tento popis je z této položky odstraněn, je samostatně uveden v pol. 105.

3) U pol. 71 SO 201a je z popisu odstraněna betonářská výztuž a zdůrazněno včetně osazení, pol. 72 zůstává.

4) Pol. 10 + 11 a položka 20 jsou ve VON uvedeny duplicitně – pol. 20 je odstraněna.

5) Pol. 25 VON – schéma příkladu návrhu lávky pro stavbu je přiloženo, lávka slouží pro pracovníky stavby.

6) Dopravní značky, které jsou uvedeny v SO 201 v pol. 120 a 121, jsou součástí trvalého dopravního značení, je nutné osadit a ocenit podle soupisu prací, DIO je uvedeno ve VON.

Znění dotazu č. 3 z 02.04.2024:

Požadavek na autorizaci v oboru "Dopravní stavby" je z pohledu zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon) nedostačný a chybný. Autorizace v oboru dopravní stavby nepokrývá zákonný požadavek autorizace na stavbu mostů. Viz <https://www.ckait.cz/rozsah-oboru-a-specializaci> Oproti tomu ve Vašich požadavcích chybí požadavek na autorizaci v oboru "Mosty a inženýrské konstrukce", která jako jediná je dle výše uvedeného zákona vyžadována u stavby mostu. Domníváme se, že by tato autorizace měla být vyžadována oproti autorizaci pro dopravní stavby.

Odpověď k dotazu č. 3:

Zadavatel doplňuje ustanovení ve Výzvě k podání nabídek v čl. 5.3 Profesní způsobilost, písmeno c) takto:

Účastník zadávacího řízení prokáže splnění profesní způsobilosti předložením těchto dokladů:

- c) **Doklad osvědčující odbornou způsobilost** účastníka zadávacího řízení nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje;

c.1) zadavatel požaduje doložení:

**autorizace v oboru dopravní stavby a
autorizace mosty a inženýrské konstrukce.**

Vzhledem ke změně Soupisu prací s výkazem výměr došlo ke změně předpokládané ceny na částku 27.068.866,55 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z Výzvy k podání nabídek z 04.04.2024, Soupisu prací s VV z 04.04.2024 a Návrhu smlouvy o dílo z 04.04.2024. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky. S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel podle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to **do pátku 19.04.2024 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Přílohy:

Výzva k podání nabídek z 04.04.2024
Soupis prací s VV z 04.04.2024
Návrh smlouvy o dílo z 04.04.2024
Schéma příkladu návrhu lávky