

Č. j.: ORM/1200/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 17.04.2024

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Most KT 8 u hlavní pošty v Klatovech“

Znění dotazu č. 6 z 15.04.2024:

1) Zadavatel uveřejnil dne 12.4.2024 ve 14 hodin 16 minut Vysvětlení zadávací dokumentace, kde uveřejnil dotazy podané uchazeči, odpovědi na tyto dotazy a stanovil lhůtu pro podání nabídek na 23.4.2024 do 10:00 hod. Tímto Vysvětlením byl posunut původní termín. V zadávací dokumentaci, zadavatel současně stanovil, že dotazy uchazečů musí být podány nejpozději sedm pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Uchazeč se proto tímto zadavatele táže, jakým způsobem má zákonnou formou podat svůj dotaz k zadavatelé nově zveřejněným skutečnostem (v rámci DI z 12.4.2024), když stanovením nové lhůty na podání nabídek dne 23.4. 2024 je vyloučeno dotazy podat tak, aby byla dodržena lhůta sedmi pracovních dní, protože tato lhůta skončila již dne 12.4. v 10:00 hod.

2) Soupis prací SO 201, který je součástí zadávací dokumentace, obsahuje položku č. 85 Výplňové klíny a filtrační vrstvy z betonu hutněného po vrstvách filtračního drenážního v rozsahu 108 m³. Uchazeč nerozumí způsobu výpočtu daného množství a žádá tímto zadavatele o vysvětlení.

3) Zadavatel ve svém vysvětlení ze dne 4.4.2024 odpověděl na dotaz č. 3 tak, že u pol. č. 71 odstranil ze specifikace položky betonářskou výztuž a ponechal položku č. 72 Výztuž deskových kcí z betonářské oceli v množství 17,1 tun. Uchazeč tomuto postupu nerozumí a žádá zadavatele o vysvětlení, protože deskové prefabrikáty se na stavbu dodávají v kompletním stavu, včetně betonářské výztuže. Uchazeč se proto domnívá, že betonářská výztuž dílců je součástí pol. č. 71 a v pol. č. 72 by měla být vykázána betonářská výztuž petlicových styků. Projektová dokumentace neobsahuje žádný podklad, ze kterého by bylo možné ověřit správnost množství výztuže vykazané v pol. č. 72.

Odpověď k dotazu č. 6:

1) Zadavatel obdržel dne 15.04.2024, tedy po zákonem stanovené lhůtě k tomu určené, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, dotazy, na které se rozhodl nad rámce svých zákonných povinností odpovědět. V návaznosti na výše uvedené zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 30.04.2024, 10:00 h.

2) pol. 85 – Jedná se o výplň z mezerovitého betonu za opěrami a zdmi.

Výpočet: 2 opěry x lichoběžník zasypu x délka

3) pol. 72 – Množství výztuže je určeno v souvislosti s kubaturou betonu – 177kg výztuže/1m³ betonu.

Výztuž petlicových styků a příčníků je uvedena v pol. 76.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z Výzvy k podání nabídek z 17.04.2024. Toto vysvětlení včetně přílohy je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

V návaznosti na výše uvedené a skutečnost, že se zadavatel rozhodl odpovědět na dotazy, které přišly po zákonné lhůtě k tomu určené, prodlužuje tímto zadavatel lhůtu pro podání nabídek, a to **do úterý 30.04.2024 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Přílohy:
Výzva k podání nabídek z 17.04.2024