

Náhradní opatření upravující provoz objektu do doby realizace opatření zajišťující maximální počet návštěvníků v objektu

dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MVČR 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PRO

Černá věž v Klatovech

I. OZNAČENÍ DRUHU PROVOZOVACÍ ČINNOSTI A UVEDENÍ MÍSTA, KDE JE TATO ČINNOST PROVOZOVÁNA

Provozovatel: Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace
Domažlická 767, 339 01 Klatovy
IČ: 00075060

Místo provozu Černá věž Klatovy
Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Statutární orgán: ředitelka: Ing. Věra Schmidová

Datum prvního zpracování: 05/2017

Datum aktualizace: 09/2018

Datum platnosti: do doby zrealizování systému EZS, nejpozději však do 31. 12. 2019

Dokumentace je uložena v kanceláři ředitelky MKS Klatovy.

Jméno a odborná způsobilost zpracovatele: Lukáš Kalous, Z-OZO-28/2014

II. CHARAKTERISTIKA ROZDĚLENÍ DO KAPACIT

Je nutné rozdělit kapacity osob s ohledem na realizaci / ne-realizaci detekce požáru s kamerovým systémem a počítačem na vstupu se světelnou tabulí omezující vstup do objektu.

Omezení kapacity:

- Do doby realizace výše uvedeného je kapacita věže omezena **15 osob.** – plánováno zrealizovat do konce roku 2018
- Po realizaci detekce požáru s kamerovým systémem a počítačem na vstupu se světelnou tabulí omezující vstup do objektu je kapacita navýšena na maximální možnou kapacitu a to **30 osob.**

III. NÁHRADNÍ OPATŘENÍ A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY OSOB

Do doby realizace EZS platí omezení kapacity osob na 15 návštěvníků. Než dojde k realizaci EZS je nutné vše řešit osobně. V případě, že se v objektu ochozu nachází více než 15 osob, je nutné osoby požádat, aby opustili prostor věže a počkali v Sadech na Valech, dokud se neuvolní kapacita věže. V případě vyhrocení situace je nutné kontaktovat Městskou policii Klatovy (**stálá služba 376 347 207**).

V rámci již zrealizované EZS je postup snazší. Při naplnění kapacity dojde k aktivaci světelné tabule „ZÁKAZ VSTUPU“ prostřednictvím tlačítka v prostoru pokladny, případně automaticky a následným monitoringem dodržení zákazu prostřednictvím kamerového systému. V případě nedodržení zákazu vstupu jakýmkoliv návštěvníkem dojde ke zkontaktování Městské policie Klatovy a následnému vyvedení z objektu a vpuštění po zrušení zákazu vstupu.

Po realizaci EZS již toto náhradní opatření není v platnosti a dojde k finální úpravě dokumentace PO, aby došlo ke konkretizaci na již finální stav objektu.

Vypracoval:

Schválil:

.....
Lukáš Kalous, Z-OZO-28/2014

.....
Ing. Věra Schmidová