



LEGENDA

stávající stožár veřejného osvětlení

svítidlo V0 nové, sadový 6 m

LED svítidlo 35 W

bárva světla 4000K, neutrální

kabel V0 CYKY-J 4x10 mm² ve vlnité trubce d=75mm

stávající kabel V0

2720

2719

2718

2717

2716

V0

V0

V celé trase se do výkopu přiloží kabel uzemňovací drát FeZn 10 mm. Stávající nové osvětlovací stožáry se na něj připojí. Místo přechodu stožáru do země se ochrání betonovým lincekem z betonu C12/15 (průměr 30cm, výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm, zkosným pro stékání dešťové vody).

ULOŽENÍ KABELU V BĚŽNÉ TRASE DLE VZOROVÉHO ŘEZU A-A, KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE DLE VZOROVÉHO ŘEZU I-I

Třída osvětlení dle ČSN 13201-1: silnice ME5, přilehlé a protilehlé zóny P4/P5					
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div>JH</div><div>JH projekt s.r.o. Národních mučedníků 196, 339 01 Klatovy IČ: 28048563, DIČ: CZ28048563 tel. 378 606 210, jhavlík@jhprojekt.cz</div></div>	
ING. TOMÁŠ MACÁN	ING. HAVLÍK	Ing. Havlík	Ing. Havlík		
KRAJ	Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ	Klatovy	FORMÁT	2x A4
OBJEDNATEL	MĚSTO KLATOVY, NÁMĚSTÍ MÍRU 62, KLATOVY 33901			DATUM	03/2019
AKCE <					