



služby pro stavby silnic

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,

S.R.O.,

Žižkova 54, 301 00 PLZEŇ

ZÁPIS O PROVEDENÍ KOPANÉ SONDY

na akci „Klatovy, Alešova a Koperníkova ul.“ ze dne 13. 11. 2024

Místo provedení sondy: km 0,240, 2,4 – 3,1 m vlevo od osy

Provedl a zapsal: V. Lojda

Skladba vrstev:

vrstva	tloušťka vrstvy cca [cm]	hloubka cca [cm]
asfaltové vrstvy	9	0 – 9
PM	8	9 – 17
HDK do \varnothing 63 mm	18	17 – 35
ŠD 0/32	18	35 – 53
zemina	---	> 78

Celková hloubka sondy cca 78 cm.

Schválil zástupce vedoucího laboratoře
Ing. Rostislav Lojda



SILNIČNÍ
INŽENÝRSKÁ
SPOLEČNOST, s.r.o.

ŽIŽKOVA 54
301 00 PLZEŇ
tel./fax. 377 441 103

IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315

Dne: 14. 11. 2024

Pozn.:

Z provedené sondy byl odebrán vzorek zeminy z hloubky cca 55 – 78 cm ke stanovení její klasifikace a hodnoty CBR.