

ZAŘÍZENÍ č.1
Odvětrání koupelen
8x Radiální ventilátor s doběhem
QXD T
(230 V, 50 Hz, 29 W)
50 m3/h, min 180 Pa

osadit T-kusem a odvod
kondenzátu napojit na odpad
potrubí vyvedeno v místě
stávajícího větracího otvoru
odvětráno přes nerezový šikmý
výfukový kus d250

Zařízení č.2:
nerezová digestoř 1800x800x400
ventilátor CVAB/4-1400/250N
230 V, 50 Hz, cca 107 W
800 m3/h, 135 Pa
regulátor otáček REB 1 N
zpětná klapka RSK 250
nerezový šikmý výfukový kus d250 se sítí
proti ptactvu

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP			
č.	název místnosti	nášlapná vrstva	plocha [m2]
2.01	SCHODIŠTĚ	Keramická dlažba	9,94
2.02	CHODBA	Keramická dlažba	15,07
2.03	CHODBA	Keramická dlažba	53,45
2.04	CHODBA	Keramická dlažba	6,02
2.05	KUCHYŇ	Marmoleum	15,74
2.06	POKOJ	Marmoleum	10,39
2.06.1	POKOJ	Marmoleum	9,73
2.07	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	6,76
2.08	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	3,64
2.09	POKOJ	Marmoleum	17,29
2.10	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,93
2.11	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.12	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.13	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.14	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,76


TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP			
č.	název místnosti	nášlapná vrstva	plocha [m2]
2.15	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.16	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.17	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.18	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.19	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.20	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.21	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.22	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.23	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.24	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.25	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.26	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.27	POKOJ	Marmoleum	14,31
2.28	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.29	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,77

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP			
č.	název místnosti	nášlapná vrstva	plocha [m2]
2.30	POKOJ	Marmoleum	14,35
2.31	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.32	CHODBA	Marmoleum	4,59
2.32.1	ŠATNA-ÚKLID	Marmoleum	2,06
2.33	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,63
2.34	PRÁDELNA	Marmoleum	6,86
2.35	SKLAD ČISTÉ PRÁDLO	Marmoleum	5,65
2.36	ÚKLID	Marmoleum	3,18
2.37	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,85
2.38	POKOJ	Marmoleum	16,35
2.39	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,42
2.40	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,84
2.41	POKOJ	Marmoleum	15,68
2.42	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,91
2.43	ZÁZEMÍ PERS.	Marmoleum	5,86

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP			
č.	název místnosti	nášlapná vrstva	plocha [m2]
2.44	CHODBA	Keramická dlažba	46,56
2.45	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,16
2.46	POKOJ	Marmoleum	17,42
2.47	KOUPELNA	Keramická dlažba	2,15
2.48	WC	Keramická dlažba	2,02
2.49	JÍDELNA	Marmoleum	30,63
2.50	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.51	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.52	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.53	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,76
2.54	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.55	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.56	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,75
2.57	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.58	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP			
č.	název místnosti	nášlapná vrstva	plocha [m2]
2.59	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,76
2.60	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.61	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.62	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,76
2.63	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.64	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.65	PŘEDSÍŇ	Keramická dlažba	2,76
2.66	POKOJ	Marmoleum	13,87
2.67	KOUPELNA, WC	Keramická dlažba	3,40
2.68	PŘEDSÍŇ	Marmoleum	4,29
2.69	POKOJ	Marmoleum	16,50
2.70	KOUPELNA	Keramická dlažba	3,69
2.71	PŘÍRUČNÍ SKLAD VIP	Keramická dlažba	3,71
			621,42 m²

LEGENDA OBJEKTU



Spínání ventilátoru řešeno v projektu elektro.

THERMOLUFT KT s.r.o. VZT, klimatizace a vytápění Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 23109990 mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz		INVESTOR Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I, IČ: 00255661	STUPEŇ PD : DSP
<input type="checkbox"/> A PRŮBĚH ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SOUHRNNÝ VÝKRES <input type="checkbox"/> D ÚPRAVY <input type="checkbox"/> E DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> F DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> G DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> H DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> I DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> J DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> K DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> L DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> M DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> N DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> O DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> P DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> Q DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> R DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> S DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> T DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> U DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> V DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> W DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> X DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> Y DOKUMENTACE <input type="checkbox"/> Z DOKUMENTACE	VYPRACOVAL Ing. Marek Johánek VEDOUCE PROJEKTANT, KONTROLOVAL Ing. Jaroslav Štětka ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Štětka AUTOR THERMOLUFT KT s.r.o. VÝKRES	OBSAH Zimní stadion Klatovy, č.p. 721, Klatovy III, stavební úpravy 2NP - ubytování D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB THERMOLUFT KT s.r.o. DATUM 10 / 2024 MĚŘÍTKO 1:50 VĚTRÁNÍ: PŮDORYS 2NP - levá část	ČÍSLO VÝKRESU B-05 FORMÁT: 840x420 D.1.4.b)