

Rozvaděče RP 1 - 18

UBYTOVACÍ JEDNOTKY

Projektant : Petr Puntikan-ELEKTRO , projektování elektrických zařízení Pod Výhořicí 277, Klatovy 339 01 , e-mail: pp.klatovy@seznam.cz, tel. 608964597, IČO 492 100 76	
Akce : ZIMNÍ STADION KLATOVY, STAV. ÚPRAVY 2NP-UBYTOVÁNÍ Nerudova 721, , stp.č. 2674 , k.ú. Klatovy [665797]	Měřítko : 1:50
	Číslo obsahu : D.1.4.d.4a
Investor : Město Klatovy , nám.Míru 62, 339 01 Klatovy	Výtisk č. : 1
Stupeň PD : DPS	Obsah : ROZVADĚČE RP1- 18
Datum : 11/2024	

Rozvaděč RP ubytovací jednotky

plastová rozvodnice pod omítku - 8 modulů, IP40/20 , třídy ochrany II, např. Hager VF 112PD

Napěťová soustava 3N+PE 50 Hz 400/230V, Soustava TN-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem 30mA

