

	Domácí telefon, stanice
	Elektrický zámek
	Rozvaděč
	Kamera
	Tlačítko TOTAL STOP
	Tlačítko otvírání oken CHÚC

	Svítidlo nouzové přisazené s piktoqramem , 1 hod.	NP
	Svítidlo nouzové přisazené , 1 hod.	N

Podle vyhlášky 268/2009 Sb., § 34, odst. 5 musí mít stavba trvale přístupné a viditelně označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.

Elektroinstalace osvětlení a zásuvkových okruhů v objektu bude odpovídat platným předpisům v oblasti elektro a bude provedena dle projektové dokumentace elektro. V souladu s ČSN 730848 čl. 6.1.3. musí mít každý objekt „HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE“. Hlavní vypínač elektrického proudu v objektu pro vypnutí objektu od elektrické energie bude označen v souladu s ČSN 730848 nápisem „HLAVNÍ VYPÍNAČ OBJEKTU - TOTAL STOP“ a to v souladu s čl. 6.1.3. v návaznosti na čl. 6.2.3. Tento hlavní vypínač musí být v souladu s čl. 6.1.2. ČSN 730848 nejdále do 5 metrů od definovaného vstupu do objektu a bude sloužit pro vypnutí objektu od přívodu elektrické energie uživatelem (proškolenou osobou) resp. velitelem zásahu jednotky PO – vypnutím tohoto tlačítka musí dojít i k odpojení dodávky elektrického proudu z jednotlivých záložních zdrojů v objektu včetně záložních zdrojů PBZ s výjimkou záložních zdrojů na bezpečné napětí. Tento vypínač („HLAVNÍ VYPÍNAČ OBJEKTU - TOTAL STOP“) bude umístěn v místnosti 1.01 a vypne přívod pro prostory ubytovny v 2.NP

-svítidla nouzového osvětlení v 1.NP budou napojena na stávající rozvody v 1.NP



Projektant :	Petr Puntikan-ELEKTRO , projektování elektrických zařízení Pod Výhořicí 277, Klatovy 339 01 , e-mail: pp.klatovy@seznam.cz, tel. 608964597, IČO 492 100 76		
Akce :	ZIMNÍ STADION KLATOVY, STAV. ÚPRAVY 2NP-JUBYTOVÁNÍ Nerudova 721,, stp.č. 2674 , k.ú. Klatovy [665797]	Měřítko :	1:50
Investor :	Město Klatovy , nám.Míru 62, 339 01 Klatovy	Číslo obsahu :	D.1.4.d.2a
Stupeň PD :	DPS	Výřisek č. :	1
Datum :	11/2024	Obsah : ELEKTROINSTALACE 1.NP	

