

Č. j.: ORM/2503/Hi

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher
Telefon: 376 347 313
E-mail: philscher@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Datum: 11.08.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), otevřené řízení

„Instalace FVE – MŠ Klatovy, Podhůrecká“

Dotazy z 09.08.2023:

- 1) V Zadávací dokumentaci, ať už v příloze č. 1 (Projektová dokumentace) nebo v příloze č. 2 (Položkový rozpočet), není uveden požadavek na rozpojovače/optimizéry.
Dle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobní elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 50 kW, účinné od 01.05.2023, je požadavek na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy od 10kW. Projektová dokumentace pro výběrové řízení vznikla před touto změnou legislativy. Může zadavatel upřesnit, jak bude tato povinná náležitost plynout z této vyhlášky zapracována do projektu vč. položkového rozpočtu?
- 2) Na prohlídce místa plnění, která se uskutečnila dne 07.08.2023, byla zadavatelem uchazečům ukázána i místnost pro umístění technologie. Dle zkušeností uchazeče není tato místnost plně vhodná pro umístění požadované technologie FVE (střídač, bateriový systém, rozváděče AC a DC) s ohledem na vysokou pravděpodobnost přehřívání technologie uzavřené v malém prostoru bez klimatizace. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda trvá na využití dané místnosti nebo zda ještě zváží využití vhodnějšího místa pro umístění technologie FVE?
- 3) Při prohlídce místa plnění zaznělo, že pro lokalitu byl zhotoven statický posudek. Jedná se o důležitý podklad pro návrh a ocenění vhodného konstrukčního systému FVE panelů. Může zadavatel zveřejnit tento statický posudek, aby mohli uchazeči lépe zpracovat návrh konstrukce FVE panelů a tím přesněji ocenit tuto položku?

Odpovědi k uvedeným bodům dotazu z 09.08.2023:

- ad 1) Zmíněný § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2023 Sb., výslovně nepožaduje instalaci rozpojovačů/optimizérů. Konkrétně odst. 3 zní: "Výrobní elektřiny musí být kromě požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobní elektřiny." Tedy je plně v kompetenci dodavatele FVE jak se k dané problematice postaví. Zadavatel tedy nebude nijak upřesňovat, jak bude v rámci realizace řešeno.
- ad 2) Místnost pro umístění technologie byla určena projektantem po konzultaci s provozovatelem objektu. Zadavatel trvá na využití určené místnosti k umístění technologie.

ad 3) Zadavatel na základě uvedeného požadavku poskytne statický posudek. Doplnuje tak přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, tj. Projektová dokumentace. Tímto ale nedochází ke změně zadávacích podmínek.

Závěr:

Vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně zadávacích podmínek, **lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 30.08.2023, 10:00 h.** Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ