



UPOZORNĚNÍ:
PŘED VYTÍČENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY
INŽENÝRSKÉ SÍŤE V TRASE VEDENÍ VO
POZICE OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY
A ÚPRAVY UMÍSTĚNÍ KABELŮ (DO DALŠÍCH CHRÁNICEK A POD.)
S OHLEDEM NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍŤEMI
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKŮ VYTÍČENÍ
Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky
dle standardu provozovatele
Elektronický předřadník, svítidlo ve výrobě nastavit na
snížení intenzity osvětlení od 23,00 do 5,00 na 50%
Všechny osvětlovací stožáry se připojují k uzemnění
Fezn 10 mm přiložené do výkopu ke kabelu.
Místo přechodu stožáru do země se ochrání
betonovým límečkem z betonu C12/15 (průměr 30 cm,
výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm,
zkoseným pro stěkní dešťové vody)
ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMLI
- V BEŽNÉ TRASE DLE REZU C-1
V OZNAČENÝCH ÚSEKÍCH DLE REZU T-1
STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY THERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU
OD PATY STOŽÁRU PO SPODNÍ OKRAJ DVÍŘEK, VNE TUVNITR STOŽÁRU
KABELY PROPOJUJÍCÍ DEMONTOVANÉ STOŽÁRY NEBUDOU VYTÍČENY.

- LEGENDA**
- chodník rozšířený na cyklostezku
 - obvod stavení
 - stávající kabel V0
 - posilovací kabel VYKY 4x35 v PE90/75
 - kabel 4x10 mm² CYKY v PE75/63
 - nový zemní kabel 4x10 mm² CYKY v PE75/63
 - stávající rozhraní ploch
 - světlo V0 nové, silniční stožár 8 m, LED světlo 55 W, barva světla 2700K
 - světlo V0, silniční stožár 8 m, LED světlo 40 W, barva světla 2700K
 - světlo V0 k demontáži, světlo stávající

STÁVAJÍCÍ PLÁNOVANÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE

- plynovod NTL
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková tlaková
- kanalizace splašková tlaková - plán
- kanalizace splašková
- vodovod
- sálavací kabel CETIN
- kabel 0,4 kV CETIN
- optický kabel - metropolitní síť
- kabel 0,4 kV - metropolitní síť
- kabel 0,4 kV ČEZ

Třída osvětlení dle ČSN 13201-1: M4, cyklostezka, chodníky a parkovací stání, min. P5			
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK	ING. HAVLÍK
KRAJ	Přerušky	KAT. ÚZEMÍ	Klatovy
OBJEDNATEL	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy		
KLATOVY - NASVĚTLENÍ UL. PUŠKINOVY			
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ SITUACE KOORDINAČNÍ			
OBSAH		ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. KOPIE
			C.3.

JH projekt s.r.o.
Národního revolučního vojenského velitelství
Klatovy
IČ: 25048563, DIČ: CZ25048563
tel. 602 632 204, jh@jhprojekt.cz