

Č. j.: ORM/204/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

Datum: 22.01.2024

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí – rozcestí Čínov“

Znění dotazu č. 1 ze 17.01.2024:

Má zadavatel k dispozici archeologickou zprávu? Pokud ne, žádáme zadavatele o doplnění do rozpočtu - jedná se o Záchranný archeologický výzkum formou odborného dohledu stavebních prací.

V rozpočtu je položka č. 11 ŠD 110 mm, tato položka se vztahuje k sanaci? Skladba na této cyklostezce bude tedy 300 mm sanace, 110 mm ŠD, 200 mm ŠD a 180 mm MZK? v Tomto případě žádáme zadavatele o doložení popř. doplnění do rozpočtu geologického průzkumu s rozbory. Na základě této zprávy bude navržena sanace dle rozboru zemin. Pokud bylo prováděno v pedologickém průzkumu, žádáme o doložení.

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci laviček.

Uvažuje zadavatel s ochranou 44 ks stromů, nebo budou jen upevněny k jednomu kůlu dle TZ.

Odpověď k dotazu č. 1:

Archeologická zpráva - doplněno do výkazu výměr pol. č. 28.

Úprava podloží je navržena následovně: bude sejmuta ornice v tl. 330 mm, následně bude upravena vrstva podloží v tl. 300 mm (RoadMix) v aktivní zóně (pol. 15), následně bude dorovnán terén do úrovně pláň ŠD tl. 110 mm (pol. 13). Poté bude zřízena konstrukce vozovky (ŠDB pol. 14, MZK pol. 16). Návrh úprav byl proveden dle geologického průzkumu.

Lavičky budou dodány s ocelovou konstrukcí a dřevěnou výplní.

Vysázené stromy budou přivázány ke kůlu (TP 99 obr. 2.03.). Další ochrana není navržena, ochranu proti poškození staveništní technikou zajistí zhotovitel vhodnou organizací stavebních prací.

Znění dotazu č. 2 ze 17.01.2024:

Prosím o specifikaci a výkres k položce č. 28 ve výkazu výměr Lavička s opěradlem celkem 8 ks.

Odpověď k dotazu č. 2:

Lavičky budou dodány s ocelovou konstrukcí a dřevěnou výplní.

Přidáním položky do výkazu výměr se mění předpokládaná cena na 2.869.197,25 Kč bez DPH.

Závěr:

Při zpracování nabídky vycházejte z Výzvy k podání nabídek z 22.01.2024 a Soupisu prací s VV z 22.01.2024. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](#) v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 29.01.2024, 10:00 h.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:

Výzva k podání nabídek z 22.01.2024
Soupis prací s VV z 22.01.2024