

Rozvaděče RP 2-7 Rozvaděče RP 9-16 ubytovací jednotky

Projektant : Petr Puntikan-ELEKTRO , projektování elektrických zařízení Pod Výhořicí 277, Klatovy 339 01 , e-mail: pp.klatovy@seznam.cz, tel. 608964597, IČO 492 100 76	
Akce : VNITŘNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY ZIMNÍHO STADIONU KLATOVY Nerudova 721, , stp.č. 2674 , k.ú. Klatovy [665797]	Měřítko :
	Číslo obsahu : D.1.4.d.4d
Investor : Město Klatovy , nám.Míru 62, 339 01 Klatovy	Výtisk č. : 1
Stupeň PD : DPS	Obsah : ROZVADĚČE RP 2-7 + RP 9-16
Datum : 11/2023	

Rozvaděč RP ubytovací jednotky

plastová rozvodnice pod omítku - 5 modulů, IP40/20 , třídy ochrany II,
např. EATON BC-U-1/5 - ECO

Napěťová soustava 3N+PE 50 Hz 400/230V , Soustava TN-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana samočinným odpojením od zdroje a proudovým chráničem 30mA

