

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

☎ 377 455 842, fax: 377 440 345,

e-mail : d.skubalova@volny.cz

IČO 13890450, DIČ CZ 5651090258

VÁŠ DOPI ZN / ZE DNE

405/2014/Ko/2.7.2014

NAŠE ZNAČKA

TU S 2014017

VYŘIZUJE / LINKA

Petr Šobr / 376312002

KLATOVY / DNE

7.7.2014

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení na akci: „Most KT08 u Hlavní pošty v Klatovech“ z 06/2014, stupeň DSP, č.zakázky 1418, paré č. 3, zodpovědný projektant Ing. Škubalová

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínek uvedených v dokumentaci včetně následujících:

V souladu s požadavky § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů se stanovují níže uvedené podmínky pro práce v ochranném pásmu zařízení. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Dále se v tomto ochranném pásmu zakazuje umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů.

Při souběhu, křížení jiných sítí a podobně se sítěmi v naší správě je nutno dodržovat požadavky platných předpisů na prostorové uspořádání sítí. Při křížení nebo souběhu ve vzdálenosti menším než jeden metr bude vždy přizván pracovník naší společnosti ke kontrole před dokončovacími pracemi (zásypem).

V místech křížení se sítěmi v naší správě bude po realizaci naší společnosti dodána dokumentace geodetického zaměření jednotlivých sítí a podélný řez.

V místech dočasných záborů (především parcely č.3407/3 a 3407/9) zůstane přístupná


manipulační šachta s uzávěry a odvzdušněním horkovodů a bude v případě potřeby ochráněna před poškozením především těžkou manipulační technikou. Na vlastní trase horkovodu nebude ukládán ani dočasně žádný materiál či umístěny dočasné stavby nebo mobilní zařízení stavenišť.

Poznámka: Parovodní potrubí uvedené v dokumentaci uložené v „korytě“ Drnového potoka a procházející pod mostem bylo demontováno a nevyžaduje tedy žádných ochranných opatření.

S pozdravem

Petr Šobr
vedoucí technického úseku

Přílohy: dle textu


KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční ul.660, 339 01 Klatovy 2
tel: 376 312 002, fax: 376 312 013
IČ: 49790960, DIČ: CZ49790960

— ④ —