

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29
326 00 PLZEŇ

Váš dopis zn. / ze dne		Vyřizuje	Ing. Martin Švec
Naše značka	15513/2014-O	Telefon	+420 972 522 646
Datum	21.8.2014	E-mail	martin.svec@cdt.cz

Věc: Vyjádření - KLATOVY - most KT08 u Hlavní pošty (DSP)

Přeložka a ochrana stávajícího podzemního vedení ČD - Telematika a.s.

Souhlasíme s navrženým technickým řešením a dále upřesňujeme:

Vyžadujeme, aby po celou dobu, kdy stavba jakýmkoli způsobem zasáhne do sítí a zařízení v našem majetku, probíhal ze strany naší organizace stavební technický dozor. Měření přenosových parametrů je nutné provést nejen po zrealizování přeložky, ale také před přeložkou kabelizace. Veškeré práce, které bude provádět naše organizace, budou objednány investorem příp. hl. dodavatelem a vyfakturovány naším podnikem. Rozsah a trasa přeložky bude odpovídat příslušným ČSN. Vytýčení kabelu bude provedeno na místě, zemní práce 1,5m od kabelu budou prováděny ručně, pevné stavby musí být min. 1m od trasy kabelu. Kabelové spojky, začátky a konce chrániček požadujeme opatřit vyhledávacími ball markery. Kabelová trasa bude opatřena modrou výstražnou fólií. V průběhu stavby bude zajištěna odpovídající mechanická ochrana kabelů. Po skončení stavby bude svoláno přejímací řízení, při němž budou předány 2 paré dokumentace v měřítku 1:1000 opravené dle skutečného provedení - navazující na stávající polohopis (totéž v digitální formě), montážní a měřicí protokoly.

Manipulace s optickými kabely a jejich příslušenstvím (např. HDPE trubky) v majetku ČD - Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.

Pro ochranu stávající kabelizace zůstává v platnosti naše vyj. č.j.: 11421/19.6.2014.



ČD-Telematika
Servis kabelových sítí Plzeň
skupina ochrany a dokumentace
Purkyňova 22, 301 00 Plzeň
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 522 646
cdt@cdt.cz, www.cdt.cz
ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
Vedoucí okrsku
Matuška Miroslav
v.z. Ing. Švec Martin

www.cdt.cz