

LEGENDA TRUBNÍ ROZVODŮ:

- SÁNÍ RECIRKULAČNÍ VODY
- PŘÍVOD RECIRKULAČNÍ VODY
- ODVOD RECIRKULAČNÍ VODY Z PŘEPADŮ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- ROZVOD SUROVÉ (PITNÉ) VODY STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ARMATUR:


- UK - uzavírací klapka
- ZK - zpětná klapka

LEGENDA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ:

- 7 - oběhové čerpadlo s výkonem 105 m³/hod, H=10 m, Pi = 7,5 kW

## REKREAČNÍ BAZÉN

Pozn.: Umístění trubních rozvodů, resp. rozměr a umístění průrazů konstrukcí jímek a šachet a umístění průchodek musí být odsouhlaseno dodavatelem tobogánu! Při předchůzí etapě rekonstrukce areálu byly provedeny rozvody technologie úpravy bazénové vody rekreačního a dětského bazénu a rozvody pro atrakce dětského bazénu. Umístění těchto rozvodů je třeba ověřit a vytýčit. Vypouštění trubních rozvodů výtlačku pro tobogán bude provedeno v armaturní šachtě pod strojovnou technologie, kde bude na jednotlivých rozvodech vždy osazen T kus a potrubí bude přes uzavírací a zpětnou klapku vypouštěno do stávající kanalizace. S ohledem na skutečnost, že každý z dodavatelů atrakcí může mít jiné požadavky na technologické zařízení, může při realizaci dojít ke změně umístění a dimenzí trubního vedení i ke změně parametrů čerpadla.



± 0,000 = 389,83 m.n.m.

PROJEKTANT:	Ing. Eva Smrčková	PARÉ ČÍSLO:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Elbel		
INVESTOR:	Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy		
NÁZEV AKCE, ČÁST: AREÁL MĚSTSKÝCH LÁZNÍ -		FORMÁT:	A2
OBJEKT OBČERSTVENÍ U PLAVECKÉHO BAZÉNU, ZÁZEMÍ A WC POD TERASOU VELKÉHO BAZÉNU, NOVÁ PŘEPADOVÁ JÍMKA S NAPOJENÍM NA NOVOU TECHNOLOGII PLAVECKÉHO BAZÉNU		DATUM:	VI/2019
SO 04 - TOBOGÁN		Č. ZAK.:	06/19/KK/DSP
		ST. DOK.:	DSP
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
TOBOGÁN - TECHNOLOGIE	1:100	4.7	