

Č. j.: ORM/2183/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková

Telefon: 376 347 255

E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 12.07.2024

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“), zjednodušené podlimitní řízení**

**„Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech – adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC“**

**Znění dotazu č. 1 z 10.07.2024:**

- 1) V rozpočtu chybí výkazy výměr - bez nich nelze určit, k čemu co patří - prosím o doplnění.
- 2) Z rozpočtu prosím odstranit položky, které nelze ocenit (např. v textu uvedeno, že je zajišťuje někdo jiný) a zároveň dle podmínek ZD je nelze nechat neoceněné - např. pol. č. 172; 173; 196; 197.
- 3) V PD chybí stávající stav - prosím o poskytnutí výkresu.

**Odpověď k dotazu č. 1:**

- 1) Byl proveden podrobný výpočet, jehož celková hodnota byla vložena do Soupisu prací s výkazem výměr.
- 2) Odstraněno ze Soupisu prací s výkazem výměr.
- 3) Stávající stav doplňujeme do PD.

**Znění dotazu č. 2 z 11.07.2024:**

- 1) Díl konstrukce tesařské - prosím o upřesnění kde mají být obklady stěn a stropů cetris deskami. V projektu jsme to nenašli, výkaz výměr není.
- 2) Konstrukce zámečnické - pol. 269 chybný rozměr - doplnit boční prosklení chybí okno (dvojitě) 2140 x 2270 mm do místnosti 1.02.

**Odpověď k dotazu č. 2:**

- 1) V Soupisu prací s výkazem výměr SO 01, pol. 207, obklad bude proveden v m. č. 1.15.
- 2) Opraveno v Soupisu prací s výkazem výměr SO 01, pol. 295, dále doplněna pol. 296, a 297.

### **Znění dotazu č. 3 z 11.07.2024:**

- 1) V projektu ani ve výkazu výměr není jasně daná specifikace interiérových dveří. Výkaz výměr se odkazuje na projekt, kde jsem specifikaci nenašla. Prosím o doplnění, ideálně výpisu dveří.
- 2) V projektu chybí výkres střechy - žádoucí pro přesné nacenění střešní krytiny. Prosím o dodání příslušné dokumentace.

### **Odpověď k dotazu č. 3:**

- 1) Specifikace dveří – povrch HPL, kování rozetové, nerez, mat, kartáčované doplněno v SO 01 pol. 250, 251, 252.
- 2) Specifikace střechy – jedná se o přeložku stávající krytiny a pláště za novou o ploše 400 m<sup>2</sup> včetně difuzní folie. Do Soupisu prací s výkazem výměr doplněno chemické ošetření krovu SO 01, pol. 299.

Po kontrole podkladů doplňujeme kompletní technickou zprávu do PD.

Položka 298 ve VRN – jedná se o výrobně-montážní dokumentaci.

SO 01, pol. 17 – opravena výměra na 43,17 m<sup>2</sup>.

V Soupisu prací s výkazem výměr doplněna sanace nízkotlakou injektáží SO 01, pol. 310-303.

Z důvodu úprav v Soupisu prací s výkazem výměr došlo ke změně předpokládané ceny díla na 10 978 255,34 Kč bez DPH.

### **Závěr:**

Při zpracování nabídky vycházejte z Výzvy k podání nabídek z 12.07.2024, Soupisu prací s VV z 12.07.2024 a Projektové dokumentace z 12.07.2024. Toto vysvětlení včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Veřejné zakázky - E-ZAK Klatovy \(mesto-klatovy.cz\)](https://mesto-klatovy.cz) v detailu uvedené zakázky.

S ohledem na povahu provedené úpravy zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to **do středy 31.07.2024 do 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

### **Přílohy:**

Výzva k podání nabídek z 12.07.2024  
Soupis prací s VV z 12.07.2024  
Projektová dokumentace z 12.07.2024